



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Deadline
22 มี.ค. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 00141
ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน จะขอย้ายโหนดตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...แก้ไขจุดร้อนSF๖ SAD๐๕๕ร-๐๓
ตรงข้ามศาลาสันติสุข โรมัน...ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๕	๒๕ มี.ค.๖๘	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนSF๖ SAD๐๕๕ร-๐๓ ตรงข้ามศาลาสันติสุข โรมัน	SAD๐๕๕ร-๐๓	SAD๐๕๕ร-๐๓	นายนิธินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....
ช.ปบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๗๕๓ Long : ๑๐๐.๒๓๓๗

ลงชื่อ.....
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... | ฟีดเดอร์ SAD5 จาก SADTS-03 ถึง SAD5S-C3
ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 114/2568
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนห์ ทองอ้อ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ พรหมกัญญ์ ผูกฉิม

.....
(นายอนุภรณ์ สารการสวัสดิ์)
๒๑ก.5 1๓๖ ๕๗๑ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... |แผ่น
แผนผังแนบ..... |แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ตรงข้ามศาลาสันติสุข(SAD5S-03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ม.ค. 68 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สพร. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 114/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนิช ทองย้อย วันที่ 21 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 21 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 21 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นางสาวสุภชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดมน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	
3	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	
4	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	
5	ย้ายโหลด SAD05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAD04						
6	SAD05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ข้างสนามฟุตบอลเปโรโต
7	SAD05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ตรงข้ามศาลาสันติสุข
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้(ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
12	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ ดำเนินการ Off Auto Reclose วงจร SAD04,SAD05 และ SAD10(วงจรล่าง) ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
14	ย้ายโหลด SAD05 บางส่วน กลับคืนจาก SAD04						
15	SAD05S-03	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามศาลาสันติสุข
16	SAD05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ข้างสนามฟุตบอลเปโรโต
17	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	
18	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	
19	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

314
 ๓๓๓๓
 งานวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2568 แก่ไขจุดร้อน SAD05s-03 ตรงข้ามศาลาสันติสุข โรมัน

