



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 ส.ค. 66

วิญญขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป). ๖๘๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F9 ด่านช้าง	๑๕ ส.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	DIS ชั่วคราว วัดศรีนวล	DAA9S-05 ก่อนขึ้นเขา หินกอง	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ โทร ๐๖๒-๓๐๗๗๓๘๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านบ่อทอง บ้านประดู่เหลี่ยม บ้านเขาช่องคับ บ้านโป่งข่อย บ้านพุน้ำร้อน และบ้านโป่งคอม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรัชญา สว่างศรี ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๕-๕๙๖๗๘๘๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA09 จาก DIS ชั่วคราว วัดศรีนวล ถึง DAA9S-05 สก. ก่อนขึ้นเขา หินกอง.
ในวันที่ 15 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1151/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย พูนทอง ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปรัชญา สว่างศรี

(นายพูนทอง ฝ่ายเงิน)
จุดก.4 11คน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.๑๖.
อก.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณวัดศรีนวล ถึง ก่อนขึ้นเขาหินกอง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ส.ค. 66 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1151/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสุรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธินิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ฟุ่งแสม
4	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ฟุ่งแสม
5	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
6	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
7	ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BOU 2						
8	BOU02S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หปร.		SF6 ปลักประตู้
9	DAA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ก่อนขึ้นเขาหินกอง
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS วัดศรีนวล
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
13	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
15	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
17	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ฟุ่งแสม
18	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ฟุ่งแสม
19	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		
20	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
25	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ฟุ่งแสม
26	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ฟุ่งแสม
27	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
28	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
29	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
ตั้งแต่ DIS ชั่วคราว วัดศรีนวล ถึง DAA9S-05 ก่อนขึ้นเขาหินกอง

