



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(รล.) ๒๓๗๙/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๕.ก.ค. ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข SCADA สั่งการไม่ได้ สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๑  
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 1BVB-01	๑๔ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. วงจร 1BVB-01 ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ไม่สับกราวด์			นายปรีดิภัทร อางศิริ ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรีดิภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.๔ โทร. ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นาย ก้าวพล ตัญเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บ.ช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1BVB-01 จาก SMA 1BVB-01 ถึง TRUCK OUT  
ในวันที่ 14 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1154/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มีระ ห่อหอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปรีดิภัทร อางศิริ

( นาย ก้าวพล ตัญเต็มวงศ์ )  
๖๐ก. A ทน บพ.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กค

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 1 (SN1-KT3A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ แก๊ส CSCS SMA1BVB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1154/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	9 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนสถานีฯสมุทรสาคร 1 ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
5	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
6	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
7	<b>**ย้ายโหลด SMA02 ไปรับไฟจาก SMG05**</b>						
8	SMA02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเล้าเปิด (ล่าง)
9	SMA02VB-01	สับ	ปลด		SMA		-
10	<b>**ย้ายโหลด SN1-KT3A ไปรับไฟจาก SN1-KT2A**</b>						
11	SMABVB-01	ปลด	สับ		SMA		- ขนานบัส 1 - บัส 2
12	SMA01BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 1
13	SMA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		- INCOMING 1
14	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้ง กบข. ลงรายละเอียดใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
16	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
18	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
19	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SMA1BVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SMA1BVB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
21	หลังจาก กบข. ลงรายละเอียดใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนสถานีฯสมุทรสาคร 1 ก่อนทำการสวิตซ์						
23	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
25	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
26	SMA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		- INCOMING 1
27	<b>**ย้ายโหลด SN1-KT3A กลับคืนจาก SN1-KT2A**</b>						
28	SMA01BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 1
29	SMABVB-01	สับ	ปลด		SMA		- ขนานบัส 1 - บัส 2
30	<b>**ย้ายโหลด SMA02 กลับคืนจาก SMG05**</b>						
31	SMA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		- -
32	SMA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเล้าเปิด (ล่าง)
33	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
34	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	SMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		- -
36	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
37	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						