



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๒๕๕๖ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโททอง

Switching Deadline  
2 ก.ย. 64

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ ONB๐๘VB-๐๑.ทำงานครั้งเดียว T/L

สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ONB08VB-01	๓ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ รหัส ONB08VB-01 ทำงานครั้งเดียว T/L (ไม่มีการ T/R) สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๒	ปลดเบรกเกอร์ ONB08VB-01 Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		ปิยมม สุธรรมโกศล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวปิยมม สุธรรมโกศล ตำแหน่ง วศก.๔ ผรส.กบข.(ก๓) โทร ๐๖๕-๒๓๖๔๗๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมโททอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ ONB๘ จาก Breaker ถึง Truck Out Service  
ในวันที่ 3 ก.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1955  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑิต วิฑิตประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวปิยมม สุธรรมโกศล  
1 ก.ย. 64

อ.ก.บ.ข.๒๕-๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. อ.ก.บ.ข.๒๕

อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี อ้อมน้อย ๒ ONB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.	วิฑิต	๓๑ ส.ค. ๖๔
วศก.	ปิยมม	๓๑ ส.ค. ๖๔


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2 (ONB8VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กษ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1155/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	1 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
3	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- โหลด 3.6 MW
4	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- โหลด 8.0 MW
5	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
6	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
7	ONA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- โหลด 6.0 MW
8	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- โหลด 7.9 MW
9	<b>ลดโหลด ONA 9 ไปจ่ายจาก ONA 4</b>						
10	ONA04S-13	ปลด	ล๊ับ		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรถ่าง)
11	ONA04S-11	ล๊ับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรถบน)
12	<b>ย้าย ONB 8 ไปจ่ายจาก ONA 9</b>						
13	ONA04S-09	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3
14	ONA09S-08	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3
15	ONA04S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3
16	ONB08VB-01	ล๊ับ	ปลด		ONB		-
17	ONB08VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		ONB		-
18	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟก่อนทำงาน</b>						
19	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
20	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
21	ONA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
22	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
23	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
24	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
25	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟก่อนทำงาน</b>						

