



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

1 ก.ย. 2567

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย ก.พ.น.3 จะขอตัดไฟสถานีฯ ค่าขายบางระจัน เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ 115 เควี ตามบันทึก จำนวน1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	DBA02	4-5 ก.ย. 67 เช้าเย็นกลับ	08.00 น.	17.00 น.	ลดโหลด เพื่อรองรับการฝาก โหลด KBG04 (4.9MW)	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กพ.น.3..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพ.ก.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBA02 จาก สถานีฯ ถึง
ในวันที่ 4, 5 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1155/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กพ.น. 3

(นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย)
อด.ก.5 แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กพ.ส. อ.บ.

อ.ก.บ.บ.(ก3) , อ.ก.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ลดโหลด DBA02 เพื่อให้ทางศูนย์ลพบุรีฝากโหลด KBG04 ประมาณ 4.9 MW.		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4,5/9/2024	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ทำ	ลดโหลด DBA02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1155/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 10 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณทวินทร,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด= 4.7 MW.
5	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด= 2.4 MW.
6	- ย้ายโหลด DBA02 ไปจ่ายจาก DBA06						
7	DBA02S-02	ปลด	สับ		ตบ.	SCADA	SF6 รั้วตัดผมนางวช(ข้ามถนน)
8	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
9	DBA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตบ.		DIS รั้วเปิดหม้อน้ำ(บน)
10	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
11	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนน		
12	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนน		
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
14	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
15	แจ้งศูนย์ลพบุรีนำโหลด KBG04 มาฝากไลน์ DBA02 ได้(ตั้ง Manual ก่อนทำการย้ายโหลดด้วย)						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
16	หลังจากศูนย์ลพบุรีย้ายโหลด KBG04 กลับคืนแล้ว						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
19	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
21	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
22	- ย้ายโหลด DBA02 กลับคืนจาก DBA06						
23	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
24	DBA02S-16	ปลด	สับ		ตบ.		DIS รั้วเปิดหม้อน้ำ(บน)
25	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
26	DBA02S-02	สับ	ปลด		ตบ.	SCADA	SF6 รั้วตัดผมนางวช(ข้ามถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย นาน		
28	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย นาน		
29	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
30	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



ฝปบ.น.3

โทรสารขอปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สายส่ง/สถานี

ชื่อผู้รับ.....ตำแหน่ง.....	ด้วย กฟพ..... กสพ.น.3..... ประสงค์จะขออนุมัติ
ชื่อผู้ส่ง.....ตำแหน่ง.....	<input checked="" type="checkbox"/> ดับไฟ <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายเทโหลด เพื่อปฏิบัติงานในระบบ
เลขที่.....วันที่.....	<input type="checkbox"/> จำหน่ายแรงสูง <input type="checkbox"/> สายส่ง <input type="checkbox"/> สถานี มีรายละเอียดดังนี้
ฟีดเดอร์	KBG02YB-01,KBG03YB-01,KBG04YB-01,KBG0BYB-01,KBG01BVB-01,KBG02BVB-01
สถานีไฟฟ้า	สถานีฯค่ายบางระจัน
วัน/เดือน/ปี	4 - 5 กันยายน 2567
ระหว่างเวลา	08.00 น. - 17.00 น.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ปริมาณงาน	บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าระบบ 115 KV. ในพื้นที่ กฟพ.3 ประจำปี 2567
แผนการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์	ว/ด/ป เริ่มงาน : 4 กันยายน 2567 ว/ด/ป แล้วเสร็จ : 5 กันยายน 2567
เลขที่อนุมัติ/หมายเลขงาน	น.3 กสพ.(สม.) 2/2567 ลว. 2 ม.ค. 2567
สถานที่ปฏิบัติงาน	สถานีฯค่ายบางระจัน
บริเวณที่ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน (ตามแผนผังแนบ แผ่น)	สถานีฯค่ายบางระจัน
ผู้ควบคุมงาน/รหัสรถยนต์	นายสุจริต เมืองเจริญ ทม.สม.กสพ.น.3
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไฟดับ	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป รวม.....ราย ผู้ใช้ไฟประเภท ฟาร์มไก่,ฟาร์มหมู,บ่อปลา,บ่อกุ้ง รวม.....ราย ผู้ใช้ไฟอื่นๆ รวม.....ราย
(หากส่งโทรสารฯ ถึง ฝปบ.น.3 น้อยกว่า 7 วันทำการ ให้ระบุเหตุผลในหมายเหตุ)	
หมายเหตุ	
พยากรณ์สภาพอากาศวันปฏิบัติงาน:..... ปกติ.....	
เรียน อ.ฝปบ.น.3 ผ่าน อ.ก.บ.น.3 ผคพ.พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ปฏิบัติงานได้ตามคำขอ ฟีดเดอร์_KBG02YB-01,KBG03YB-01,KBG04YB-01,KBG0BYB-01,KBG1BVB-01,KBG2BVB-01... จาก_KBG02YB-01,KBG03YB-01,KBG04YB-01,KBG0BYB-01,KBG1BVB-01,KBG2BVB-01... ถึง..... ในวันที่...4.ก.ย.2567...ระหว่างเวลา...08.00...น. ถึง...17.00...น. ถึงวันที่...5.ก.ย.2567...ระหว่างเวลา...08.00...น. ถึง...17.00...น. ตามรายละเอียดขั้นตอนการทำงานสวิตชิง เลขที่.....6714193..... จำนวน.....8.....แผ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  (..นายคมสัน คุ้มปรีดี..) ตำแหน่ง.....ทส.คพ.....7./..ส.ค...../.....2567.....	ที่ น.3 กบ.บ.(คพ.) - 3062/2567 เรียน ผจก. สท.ค.บ.จ.บ.จ.ร.อ.ก.บ.ข.น.3,อ.ก.ว.น.3,อ.ก.สพ.น.3 อ.ก.บพ.น.3,อ.ก.บ.น.3,ผจพ.1 <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติและแจ้ง กฟพ./สถานีฯในสังกัด ทราบและดำเนินการต่อไป <input checked="" type="checkbox"/> ให้ ผจพ.1 จัดเตรียมพนักงานประจำสถานีฯดังต่อไปนี้ สถานีฯ.....ค่ายบางระจัน..... <input type="checkbox"/> ให้เลื่อนไปดำเนินการในวันที่..... เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> อาจมีแรงดันไฟฟ้าตก..... บริเวณ..... แรงดันประมาณ..... ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบ ในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้  (นางสาวนงนุช..สุขตั้งมั่น..) ตำแหน่ง ..ร.ก.บ.บ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ฝปบ.น.37./..ส.ค...../.....2567.....

กบ.บ.(คพ.)-01/64 วันที่เริ่มใช้ 1.ก.พ. 2564 (แบบฟอร์มแนบตามบันทึกเลขที่ น.3 กบ.บ.(คพ.) -)
สามารถตรวจสอบอนุมัติสวิตชิงได้ที่ QR Code

