



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.ทยค. 394 /๒๕๖๗

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายพรชัย นันทะสี

ตำแหน่ง ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	02	14 ส.ค.67	12:00	14:00	ต่อเชื่อม DDE โลင်းเมนท่ากิโลเลน (ช่วงข้างบจ.ชิลิคอนเทคส์)	SYA 02R-01	SF602S-08 KCC08S-05	นพดล เจริญสุข พง.4

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านท่ากิโลเลน - บ้านหินดาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง ทม.กป. โทร. ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดผดส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพรชัย นันทะสี)

ตำแหน่ง ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทยค

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SYA2 จาก SYA2R-01 ถึง SYA2S-08, KCC08S-05  
ในวันที่ 14 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1158/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภกขพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์  
1๐ ส.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทยค. อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ชัยวัฒน์ ๒๖กัวิวัฒน์)  
วศก.๕ แทน ผย.คฟ.

ขั้นตอนสวิตชิง 1 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

บริเวณท่ากิโล (ข้าง บ.ชิลิคอนเทคส์)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

14 ส.ค. 67 ระหว่าง 12.00 น. ถึง 14.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟส.ทยค. งานที่ทำ เชื่อม DDE ตามใบขอปฏิบัติงาน 1158/2567

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2567

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่ 12 สิงหาคม 2567

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่ 12 สิงหาคม 2567

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : ดับไฟเพื่อทำการเชื่อม DDE บริเวณข้าง บ.ชิลิคอนเทคส์						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	SYA02R-01	Normal	Non-Reclosing		ทยค.	R	บ้านปากกิโล
4	SYA09R-01	Normal	Non-Reclosing		ทยค.	R	วัดสิงห์
5	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 12.00 น.						
6	SYA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.	SF6	สี่แยกวัดสิงห์
7	SYA02R-01	สับ	ปลด		ทยค.	R	บ้านปากกิโล
8	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลดสวิตชิงบิตด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ SYA02R-01 (บ้านปากกิโล) ออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ DIS รหัส KCC08S-05 (บ้านท่าตาเสือ) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจวัดจุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจวัดจุด G2						
12	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
14	SYA09R-01	Non-Reclosing	Normal		ทยค.	R	วัดสิงห์
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G2						
18	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
19	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการสับสวิตชิงบิตด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ SYA02R-01 (บ้านปากกิโล) เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
21	SYA02R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		ทยค.	R	บ้านปากกิโล
22	SYA02R-01	Non-Reclosing	Normal		ทยค.	R	บ้านปากกิโล
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังดับไฟต่อเชื่อม DDE. โคนเมนบ้านท่าเกวียน  
ช่างช่างบริษัท ซิทีคอนเทคส์ ม.1 ต.สิงห์ อ.ไพร่ไทย

อนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข323)

