



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กษ.(รล)๒๕๕๙/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ู

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำตัวเบส CSCS/SCADA รongรับการเปิดฟังก์ชัน 46BC
สถานีไฟฟ้า ผ่านช่วง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3VB-01, 7VB-01	๕ ก.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	จัดทำตัวเบส CSCS/SCADA พร้อมทดสอบ ฟังก์ชัน 46BC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ร.ล.ก.บช.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ DAA3VB-01 จาก DAA2VB-01 ถึง Truck-out service
ในวันที่ 5 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1159/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ส.บ. ส.ร.ล. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
๐๙-๗ 11๙๙ น.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. ก.ปบ. อ.ช.

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ถ้ำช้าง (DAA))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ร.ล. ส.ร.ล. ๓๑ ส.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯด่านช้าง (DAA 3,7VB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	จัดทำดาต้าเบส CSCS/SCADA	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1159/2564
พร้อมทดสอบ ฟังก์ชัน 46BC					
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	3 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ DOA 3,7VB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
3	เมื่อชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.30น.						
4	DAA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		-
5	DAA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		-
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานงานทราบ						
7	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	DAA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
10	DAA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							