

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 00142
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด ตั้ง Manual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน SF๖ SAD๐๘๘-๐๓
 ซอยเปรโต ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้


ที่	ฟีดเออร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๘	๒๕ ม.ค. ๖๘	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน SF๖ SAD๐๘๘-๐๓ ซอยเปรโต ๓	SAD๐๘๘-๐๓	SAD๐๘๘-๐๓	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๐๒๖ Long : ๑๐๐.๒๔๙๒๖

ลงชื่อ 
 (นายวนภูมิ บำรุงศรี)
 รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเออร์ SAD08 จาก SAD08S-03 ถึง -
 ในวันที่ 25 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 115/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเออร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเออร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ๒แก้วฉิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกฉิม
 17 ม.ค. 68



 (นาย วิวัฒน์ ๒แก้วฉิม)
 ๑๙.๑.๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก. กฟภ.๓
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ..... (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 SAD08S-03 ซ.เปโตร 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 115/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 17 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	Load = 6.8 MW	
3	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	Load = 0.9 MW	
4	ย้ายโหลด SAD08 บางส่วนไปรับไฟจาก SAD07							
5	SAD07S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	เต็นรถหลังฟาร์มจระเข้
6	SAD08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ซ.เปโตร 3
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
9	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)							
11	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร SAD07 และ SAD08 ไว้ตลอดเวลา							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ							
13	ย้ายโหลด SAD08 บางส่วนกลับจาก SAD07							
14	SAD08S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ซ.เปโตร 3
15	SAD07S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	เต็นรถหลังฟาร์มจระเข้
16	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-		
17	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

