



วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

3 ส.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๑๑๕๓ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทรฉล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF07	๘ ส.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๗S-๐๕	SMF๗S-๐๕	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า
๒	SMF05	๘ ส.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๕S-๑๓	SMF๕S-๑๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน โทร ๐๘๑-๕๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMF7 จาก SMF7S-05 ถึง SMF7S-05
ในวันที่ 8 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1160/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMF5 จาก SMF5S-13 ถึง SMF5S-13
ในวันที่ 8 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1160/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย ผู้รักคุณ ใส่ไฟเข้าช่อง ประสานงานการขอดับไฟกับ คุณบรรณวิศวะกร นวอนพไฟ

(นาย คุณรักคุณ เพียงผอบ)
๖๗ก.๕ ทาง พท.๐พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย เลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๖)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMF07S-05 (SF6 วัดโคกขาม) และ SMF05S-13 (DIS ศาลาย้ออคิด)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.คกช. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1160/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อนที่ SF6 SMF07S-05 วัดโคกขาม						
3	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SMF09						
4	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L = 4.3 MW
5	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L = 5.9 MW
6	SMF07S-06	ปลด	สับ		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
7	SMF07S-05	สับ	ปลด, ล็อกคาน		คกช.		SF6 วัดโคกขาม
8	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อน SMF07S-05 ได้						
9	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF07 และ SMF09 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	หลังจากแก้ไขจุดร้อน SMF07S-05 แล้วเสร็จ พร้อมแก้ไขจุดร้อน SMF05S-13 ต่อ						
11	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน กลับจาก SMF09						
12	SMF07S-05	ปลด	สับ		คกช.		SF6 วัดโคกขาม
13	SMF07S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
14	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
15	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
16	พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ Dis SMF05S-13 ม.ศาลาย้ออคิด						
17	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
18	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
19	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L = 4.4 MW
20	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L = 3.8 MW
21	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
22	SMF05S-14	ปลด	สับ		คกช.		DIS หมู่บ้านกานดาริมคลอง
23	SMF05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS หมู่บ้านศาลาย้ออคิด
24	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
26	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
27	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อน SMF05S-13 ได้						
28	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF05 และ SMF06 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
29	หลังจากแก้ไขจุดร้อน SMF05S-13 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
30	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
31	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
32	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
33	SMF05S-13	ปลด	สับ		คกข.		DIS หมูบ้านศุภาลัย ออร์คิด
34	SMF05S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS หมูบ้านกานดาริมคลอง
35	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
36	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
37	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
38	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
39	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							