



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - ๒๔๑๙ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า..... เดิมบางนาง  
บวช..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๔	๑๒ ก.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ตัดไฟ Circuit Breaker ๒๒ kV รหัส ๐๔VB-๐๑ สถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช เพื่อแก้ไข Circuit Breaker ทำงาน ผิดปกติ	-	-	นายธำรง ตันภูมิประเทศ ๐๖๓-๔๑๒๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเตอร์ DBA๐4 จาก DBA4WB-๐1 ถึง truck cut  
ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1161/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุช ๓๐๐๕๐๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญรัก ดิยะตาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟผ.๓, กฟผ.๓๖, กฟผ.๓๕๓.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี DBA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 1 (SN1-KT3A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ แก๊ส CSCS SMA1BVB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1154/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	9 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนสถานีสมุทรสาคร 1 ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		- หนองผักนาก
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
7	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
8	**ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA02**						
9	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
10	DBA04S-14	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
11	**ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA03**						
12	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
13	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
14	DBA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
15	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้ง กบช. ลงรายละเอียดใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
17	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
19	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		- หนองผักนาก
20	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
21	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
22	แจ้ง กบช.(ก3) ปฏิบัติงานที่ DBA04VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่ DBA04VB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
24	หลังจาก กบข. ลงรายละเอียดใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนสถานีฯสมุทรสาคร 1 ก่อนทำการสวิตซ์						
26	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		- หนองผักนาก
29	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
30	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
31	DBA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		-
32	<b>**ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับคืนจาก DBA03**</b>						
33	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
34	DBA03S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
35	<b>**ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับคืนจาก DAA02**</b>						
36	DBA04S-14	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
37	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
38	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
40	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
41	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		- หนองผักนาก
42	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
43	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							