



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖.....

วันที่.....๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชราสุวรรณชด.....

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

Switching Deadline

21/08/67

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง ,งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.	๒๔/๘/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน,ติดตั้งหม้อแปลงและเสาไฟฟ้าแรงสูง	SF๖ BAM๐๗-๐๕	SF๖ชั่วคราว โพธิ์นางเทรา	โทร.๐๘๑-๘๘๑๕๙๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๘๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเคอร์ SPA0๗ จาก ๗ SF๖ BAM๐๗-๐๕ ถึง SF๖ ๐๕ โพธิ์นางเทรา

ในวันที่ ๒๔ ส.ค ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1163/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต จิตธนากร สักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. - สข.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

รจก.๖ กฟจ.กท.น.น.สพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 BAM07S-05 (วัดโพธิ์ค้อย) - SF6 ชค.วัดโพธิ์นางเทรา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอน,ติดตั้งหม้อแปลง,เสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1163/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 14 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 14 สิงหาคม 2567
	1. นายพิรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายจิรวุฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง							
1	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	SF6 ชค.ไลน์ SPA07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	โพธิ์นางเทรา
4	แจ้ง กฟส.สพ.ตรวจสอบ SF6 BAM07S-05 (วัดโพธิ์ค้อย)อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม "ล็อคคาน"						
5	แจ้ง กฟส.สพ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้ง กฟส.สพ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้ง กฟอ.สพ.ทราบพร้อม Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
9	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กฟอ.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
13	แจ้ง กฟส.สพ.ทำการปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.สพ.ทำการปลด Short Ground จุด G2						
15	แจ้ง กฟส.สพ.ทำการปลด "ล็อคคาน" SF6 BAM07S-05 (วัดโพธิ์ค้อย)						
16	SF6 ชค.ไลน์ SPA07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	โพธิ์นางเทรา
17	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๒๔ ส.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... วัดโพธิ์นางเทรา-วัดโพธิ์ค้อย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์..๗..สถานี...สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ.. หน้าวัดโพธิ์นางเทรา-วัดโพธิ์ค้อย

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายบริชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ผ.ก.ส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์

ดับไฟระบบจำหน่าย รีดอนเสาแรงสูง

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ชุดแก่ไฟฯ ดับไฟ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก่ไฟฯ ซ็อคกราวด์ จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Tho

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐