



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.)-๓๐๐๙/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงเซอร์วิส น้ำมันรั่วซึม ที่ สถานีไฟฟ้า
อ้อมใหญ่๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TS.๑	๗ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดเบรกเกอร์ ด้านบัส๑ (ทรักเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	CB	CB	นายเรจรัก ดิยะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หล.บฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 041 TS1 จาก 04118-02 ถึง 04118VB-01
ในวันที่ 7 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1165/66
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร ทองจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายธีรภัทร ทองจ้อย)
วต.ก.4 1ทช นพ.ฉ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. คฟ.
อก.บข.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี 04)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1(OYI_TS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลงเซอร์วิส น้ำมันรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1165/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทอยย่อย			วันที่	2 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-
5	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-
6	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
7	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-
8	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-
9	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	-
11	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
12	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
13	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
14	ย้าย OYI01 ไปรับไฟจาก SAB09						
15	OYI01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
16	OYI01VB-01	ล๊اب	ปลด		OYI	-	-
17	ย้าย OYI 5 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI 7						
18	OYI05S-08	ปลด	ล๊اب		สพร.		SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
19	OYI05S-03	ล๊اب	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานเอนโบ้
20	ย้าย OYI02 ไปรับไฟจาก OYI05						
21	OYIBVB-01	ปลด	ล๊اب		OYI		- ขนานบัส
22	OYI02S-05	ปลด	ล๊اب		สพร.		DIS ทำรถ 84 ซอยม้าแดง
23	OYI02VB-01	ล๊اب	ปลด		OYI	-	-
24	OYIBVB-01	ล๊اب	ปลด		OYI		- ขนานบัส
25	ย้าย OYI09 ไปรับไฟจาก SAD02						
26	OYI09S-02	ปลด	ล๊اب		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ OYI
27	OYI09VB-01	ล๊اب	ปลด		OYI	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ตรวจสอบ OYI3VB-01,4VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"						
29	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน <i>ตรวจสอบ มือแปลง คนนี้ ไปรับไฟต้นสังกัด 2</i>						
30	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1
31	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ใบมีด 115 เควี
33	OYI01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 1
34	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- ขนानบัส
35	OYI01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
36	OYI02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
37	OYI03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
38	OYI04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
39	OYI09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
40	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
41	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
42	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
43	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
44	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
45	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
47	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
48	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
49	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
51	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
52	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
53	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
54	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
56	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
57	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
58	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
59	OYI01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 1
60	OYIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- ขนานบัส
61	OYI01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
62	OYI02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	OYI03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- -
64	OYI04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- -
65	OYI09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- -
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
67	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
68	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1
70	ย้าย OYI01 กลับคืนจาก SAB09						
71	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
72	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปุ่ม ปดท.
73	ย้าย OYI02 กลับคืนจาก OYI05						
74	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
75	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
76	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ทำรถ 84 ขอยมาแดง
77	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
78	ย้าย OYI05 บางส่วนกลับคืนจาก OYI07						
79	OYI05S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ขอยคานใบ้
80	OYI05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
81	ย้าย OYI09 กลับคืนจาก SAD02						
82	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
83	OYI09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ OYI
84	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
85	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
86	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
87	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
88	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
89	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
90	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
91	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
93	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
94	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
95	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							