



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 เลขที่ ก.๓ ๒๖๖๒๓ /๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
 ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา,พาดสาย.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี
 ๑. ความแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5/กจ.	9 ก.ย.64	08.00	17.00	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาทางโค้งเคเบิล 2 วงจร พาดสายเคเบิล 185 ตร.มม.	Dis ชั่วคราวหน้าร้านเข็มบูการ์	Dis ชั่วคราวปากทางโรงแรมสวนฝน	นายบุญสร้าง ช่างเจริญ โทร 081-7051104
๒.	F10/กจ.	9 ก.ย.64	08.00	17.00	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาทางโค้งเคเบิล 2 วงจร พาดสายเคเบิล 185 ตร.มม.	SF6 KCA 10S-05	Dis ชั่วคราวตรงข้ามร้านเอกเขนก Dis ชั่วคราวหน้าอนามัยแก่งเสี้ยน Dis ชั่วคราวหน้าร้านทรัพย์เกษร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ฝั่งตรงข้ามร้านเอกเขนก.สี่แยกไฟแดงแก่งเสี้ยนฝั่งเนินปตท.แก่งเสี้ยนถึงปากทางเข้า รร.สวนฝน
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เรือเพื่อ ตำแหน่ง พชช.๖ โทร. 081-5268857

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ก.ก. ๕๗

(นายณมิตร สิริพรรค)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเคอร์ KCA35-08 จาก KCA10S-05 ถึง Dis.ชว.ชว.ชว.ชว.ชว.ชว. Dis.ร.ร.ร.ร.ร.ร. KCA35-08. ๒๕๖๔.

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1167/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิติ ๕๕๕๕๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สุพจน์ เรือเพื่อ.

นายณมิตร สิริพรรค
 (ผจก.กฟภ.กจ. รักษาการ)
 ๑๐๙ ๗/๑๐๖ พ.๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ทป.)

เรียน ผจก. กฟภ.กจ. กฟภ.จช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สี่แยกไฟแดงแก่งเสี้ยน (KCA03,05,10)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพจ.กจ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา, พาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1167/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายสุธี ศรีเพชร	วันที่	4 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายโมโนช	(กะ1	00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นาย	(กะ2	08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ3	16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2							
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 18.93 MW
4	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 24.48 MW
5	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	Load = 2.71 MW
6	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	Load = 7.18 MW
7	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	Load = 5.0 MW
8	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	Load = 3.26 MW
9	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	Load = 4.68 MW
10	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		KCA	R	วัดท่าเพนียด
11	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
12	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	-	Load = 0.5 MW
13	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	-	Load = 0.7 MW
14	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TTN03						
15	KCA10S-14	ปลด	สับ		ลญ.	SCADA	SF6 บ้านพัก สنج.ลาดหญ้า
16	KCA10S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		ร.ร.วัดลาดหญ้า
17	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
18	Dis ชค. KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.	DIS	หน้าร้านน้ำแข็งลาดหญ้า
19	KCA10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		ร.ร.วัดลาดหญ้า
20	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA04						
21	KCA10S-12	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	หน้าศาลสุรสีห์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	Dis ชค. KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ตรงข้ามร้านเอกเขนก
23	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
24	- ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA03							
25	KCA03S-11	ปลด	สับ		กจ.		DIS	สามแยกบ้านเก่า
26	Dis ชค. KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ร้านเอ็มทูคาร์
27	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA07							
28	KCA06S-07	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า
29	Dis ชค. KCA 10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	หน้าร้านทรัพย์เกษตร
30	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00น.							
31	DIS ชค. KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	ปากทางโรงแรมบ้านสวนฝน
32	DIS ชค. KCA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	หน้าอนามัยแก่งเสี้ยน
33	KCA10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6	ตู้ซ่อมรถยนต์
34	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
35	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
36	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
37	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
38	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
39	แจ้ง กฟจ.กจ ปฏิบัติงานได้							
40	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
41	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
42	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
43	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
44	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
45	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
46	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
47	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		KCA		R	วัดท่าเพนียด
48	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
49	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		-	
50	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
51	เมื่อ กฟจ.กจ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
52	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
54	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
55	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4						
56	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
57	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
58	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
59	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
60	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
61	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
62	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	
63	KCA04R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		KCA	R	วัดท่าเพนียด
64	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
65	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	-	
66	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	-	
67	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
68	DIS ชค. KCA03	ปลด	สับ		กพส.	DIS	หน้าอนามัยแก่งเสี้ยน
69	DIS ชค. KCA05	ปลด	สับ		กพส.	DIS	ปากทางโรงแรมบ้านสวนฝน
70	KCA10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ตู้ช่อมรณนต์
71	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนกลับจาก KCA07						
72	Dis ชค. KCA10	ปลด	สับ		กจ.	DIS	หน้าร้านทรัพย์เกษตร
73	KCA06S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA SF6	ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า
74	- ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนกลับจาก KCA03						
75	Dis ชค. KCA05	ปลด	สับ		กจ.	DIS	ร้านเอ็มทูคาร์
76	KCA03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	สามแยกบ้านเก่า
77	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA04						
78	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
79	Dis ชค. KCA10	ปลด	สับ		กจ.	DIS	ตรงข้ามร้านเอกเขนก
80	KCA10S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.	SF6	หน้าศาลสุรสีห์
81	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TTN03						
82	KCA10S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		ร.ร.วัดลาดหญ้า
83	Dis ชค. KCA10	ปลด	สับ		ลญ.	DIS	หน้าร้านน้ำแข็งลาดหญ้า
84	KCA10S-14	สับ	ปลด		ลญ.	SCADA SF6	บ้านพัก สนง.ลาดหญ้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
85	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
86	KCA10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.			ร.ร. วัดลาดหญ้า
87								
88	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
89	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
90	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
91	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
92	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
93	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
94	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	
95	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal.		KCA		R	วัดท่าเพนียด
96	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
97	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		-	
98	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

