



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ (๒๖) ๒๒๔๔ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา,พาดสาย.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี

๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 / กจ.	12 ก.ย. 64	08.00	17.00	ปักเสา 115 kv พาดสาย 115 kv	Sf6 kca 3s-06 โรงกลึงสุพรรณพงษ์	Dis ชั่วคราวหน้า อามย์แก่งเสี้ยน Dis kca 3s-09 ครงข้ามบ้านกาแพ คุณหญิง	นายบัญชา พุกอาษา โทร 084-7038253

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณฝั่งตรงข้าม สมนง.ชนสงจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ..... ตำแหน่ง..... พงษ.๖..... โทร. 081-5268857.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายณมิตร สิริพรรค )  
ตำแหน่งรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.อพง กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ KCA3 จาก KCA3S-06 ถึง KCA3S-09 Dis ครงข้ามบ้านกาแพ  
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1168/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ จงพณิช ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษรพท ๑๐๐1ไฟ



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. กจ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

( นายณมิตร สิริพรรค )  
๑๑ ก. ๗ 117 น. พ. ๓.  
ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ KCA03 บริเวณ KCA03S-06 ถึง KCA03S-09 ,DIS.ชค.ไลน์ KCA03 (อนามัยแก่งเสี้ยน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟง.กจ. งานที่ทำ ปักเสาใหม่.พดล.ขย.สง.115KV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1168/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 3 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ก.ย. 64
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กันยายน 64
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายศุภสวัสดี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 1						
2	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม		
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม		
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
5	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
6	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
7	- ย้ายโหลด KCA03 ไปจ่ายจาก KCA05						
8	KCA03S-11	ปลด	สับ		รถกจ-		DIS สามแยกบ้านเก่า(Loop)
9	KCA03S-09	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกจ-		DIS ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง(บน)
10	- ย้ายโหลด KCA03 ไปจ่ายจาก KCA10						
11	KCA03S-08	ปลด	สับ		รถกจ-	SCADA	SF6 ปุ่มปดท.แก่งเสี้ยน(บน)
12	KCA0BVB-01	ปลด	สับ		KCA		CB 22 kV.ชานานเมนบัส
13	DIS.ไลน์ KCA03	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกจ-		DIS ร้านอนามัยแก่งเสี้ยน(บน)
14	KCA0BVB-01	สับ	ปลด		KCA		CB 22 kV.ชานานเมนบัส
15	- ดับไฟไลน์ KCB03 เวลา 08.00 น.						
16	KCA03S-06	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถกจ-	SCADA	SF6 โรงกึ่งสุพรรณพงษ์(บน)
17	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม		
18	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม		
19	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
20	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA			
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.กาญจนบุรีรับทราบ							
23	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการ Test ไฟก่อนทำการ Short Ground							
24	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการ Short Ground G1							
25	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการ Short Ground G2							
26	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
27	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
28	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการปลด Short Ground G1 ออก							
29	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีทำการปลด Short Ground G2 ออก							
30	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม			
31	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม			
32	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA			
33	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA			
34	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA			
35	- จ่ายไฟไลน์ KCB03							
36	KCA03S-06	ปลด	สับ		รถกจ-	SCADA	SF6	โรงกลึงสุพรรณพงษ์(บน)
37	- ย้ายโหลด KCA03 กลับคืนจาก KCA10							
38	KCA0BVB-01	ปลด	สับ		KCA		CB	22 kV.ชานานเมนบัส
39	DIS.ไลน์ KCA03	ปลด	สับ		รถกจ-		DIS	ร้านอนามัยแก่งเสี้ยน(บน)
40	KCA03S-08	สับ	ปลด		รถกจ-	SCADA	SF6	บีมปตท.แก่งเสี้ยน(บน)
41	KCA0BVB-01	สับ	ปลด		KCA		CB	22 kV.ชานานเมนบัส
42	- ย้ายโหลด KCA03 กลับคืนจาก KCA05							
43	KCA03S-09	ปลด	สับ		รถกจ-		DIS	ตรงข้ามร้านกาแพคหึง(บน)
44	KCA03S-11	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกจ-		DIS	สามแยกบ้านเก่า(Loop)
45	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม			
46	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม			
47	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA			
48	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA			
49	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA			
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

