



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปป) 1975 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนผ่อง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า...ตามแผนผังส่งเขตนับ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	23 ส.ค. 67 31 ส.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	- บั๊กเสารแรงสูง จำนวน 62 ต้น - นาดสาย	TMU05R-01 แยกหนอง กระทุ่ม	SF6 ชั่วคราว สำนักสงฆ์พระ ปฐมเจดีย์	นายธนาเดช ดิษยคุณากุล พชง.7.ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งลูกนก ต.หนองกระทุ่ม.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปป. โทร. ๐๘๑-๙๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๑๐๓๗ Long ๙๙.๘๕๓๓๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๑๐๓๗ Long ๙๙.๘๕๓๒๖

ตำแหน่ง (นางบุปผา แสนผ่อง)

ชจก.(ล) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.กำแพงแสน 1A สิก ๖7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMU04 จาก TMU05R-01 ถึง SF6 ชั่วคราวสำนักสงฆ์พระปฐมเจดีย์

ในวันที่ 23, 31 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1168/2567

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ ^{หรือ} สุภัทรา วงศ์บุญภาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญภาค)

วศก. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่ง Scan แล้ว

14 ส.ค. 2567

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. กฟส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ต.ทุ่งลูกนก ต.หนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,31 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายใหม่ จำนวน 62 ต้น		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1168/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสภักษา วงศ์บุญมาก			วันที่	17 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R บ้านหนองกระทุ่ม
3	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R บ้านหนองจิก
4	ย้ายโหลด TMU05R-01 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU05R-02						
5	TMU04S-15	ปลด	สับ		กฟส.		Dis บ้านทุ่งกระถิน
6	SF6 ชด โนไลน์ TMU04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ชั่วคราวสำนักสงฆ์พระปฐมเจดีย์
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	TMU05R-01	สับ	ปลด		กฟส.		R บ้านหนองกระทุ่ม
9	Sw.Load TMU05R-01	สับ	ปลด		กฟส.		R บ้านหนองกระทุ่ม
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.กฟส. รับทราบ						
11	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
13	เมื่อ กฟส.กฟส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
14	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R บ้านหนองจิก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R บ้านหนองจิก
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	Sw.Load TMU05R-01	ปลด	สับ		กฟส.		R บ้านหนองกระทุ่ม
21	TMU05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing , ALT		กฟส.		R บ้านหนองกระทุ่ม
22	ย้ายโหลด TMU05R-01 กลับจาก TMU05R-02						
23	SF6 ชด โนไลน์ TMU04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟส.		SF6 ชั่วคราวสำนักสงฆ์พระปฐมเจดีย์
24	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		Dis บ้านทุ่งกระถิน
25	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R บ้านหนองกระทุ่ม
26	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R บ้านหนองจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

