



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

22 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.สฟร.(ปบ.) 00143
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลดตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก๊วโซลุดร็อน SF6 OYL๒S-๐๗
ข้างซอยคานาเนนโบ้ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๒	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก๊วโซลุดร็อน SF6 OYL๒S-๐๗ ข้างซอยคานาเนนโบ้	OYL๒S-๐๗	OYL๒S-๐๗	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๙๕๕๙ Long : ๑๐๐.๒๖๙๕

ลงชื่อ

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYL๒ จาก OYL๒S-๐๗ ถึง -
ในวันที่ 26 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 116/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนวิทย์ ไชยสิทธิ์ โทร ๑๗๒๖๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ. ๓
17 ม.ค. 68

(วัฒนวิทย์ ไชยสิทธิ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร. ส.ร. นพ.ร. อ.ว.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 OYI02S-07 ข้างซอยคานะโบ้					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ม.ค. 68	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 116/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	17 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นส.พิชชา, นส.สุภัสชา, นายณัฐภาณุจัน, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อน OYI02S-07 SF6 ข้างซอยคานะโบ้						
3	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
5	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
6	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
7	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
8	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วน ไปจ่ายจาก ONC06						
9	ONC06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อ.ม.น.		SF6 ดอนทราย
10	OYI02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ข้างซอยคานะโบ้
11	ให้ตั้ง MANUAL OYI02, 05 , ONC06 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
12	แจ้งชุด กฟส.สพร. ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYI02S-07 SF6 ข้างซอยคานะโบ้ ได้						
13	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
14	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	หลังจากแก้ไขจุดร้อน OYI02S-07 SF6 ข้างซอยคานะโบ้ เสร็จเรียบร้อย						
16	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
17	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
18	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วน กลับจาก ONC06						
19	OYI02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ข้างซอยคานะโบ้
20	ONC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อ.ม.น.		SF6 ดอนทราย
21	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
22	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	OY105VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
24	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
25	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2568 แก้ไขจุดร้อน OY102s-07 ข้างชอยคานเนโบ

