



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.)- ๑๗๖ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหลดเพื่อเปลี่ยนใบมีด Dis DOA๑S-๐๗ วัดราชบูรพ์บำรุง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1	13 ก.ย. 64	09.00 น.	12.00 น.	เปลี่ยนใบมีด Dis DOA๑S-๐๗ วัดราชบูรพ์บำรุง (ด้วยวิธีช็อตไลน์)	Dis DOA๑S-๐๗	Dis DOA๑S-๐๗	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟไม่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง... ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.อ.ดอนเจดีย์... โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA๑1 จาก DOAIS-07 ถึง 9 กันยายน 64
ในวันที่ 15 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1170/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอดับไฟกับ... / ก.๓.๓

(นาย...)
ร.ก.๓-๗ 11 ก.ย. ๖๔.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๖๖.
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงไว้ www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ... แผ่น
ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดราษฎร์บำรุง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตซ์ใบมีด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1170/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 5 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	Load = 13.0 MW
3	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load = 2.0 MW
4	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load = 1.1 MW
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	Load = 13.0 MW
6	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load = 3.29 MW
7	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load = 2.59 MW
8	- ย้ายโหลด DOA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC02						
9	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
10	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
11	DOA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	วัดราษฎร์บำรุง
12	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SF6	สะพานตาแล
13	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
14	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
15	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
16	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
17	ขณะทำงานให้ตั้ง "OFF" Autoreclose DOA01VB-01, SPC02VB-01 ไว้ตลอด						
18	แจ้ง Hotline 22 เควี ดำเนินการเปลี่ยน DIS DOA01S-07 บริเวณ วัดราษฎร์บำรุง ได้ (ใช้วิธีฮอทไลน์)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	หลัง Hotline 22 เควี ดำเนินการเปลี่ยน DIS DOA01S-07 บริเวณ วัดราษฎร์บำรุง แล้วเสร็จ						
20	ให้กฟส.ตจ. ตรวจสอบ DIS DOA01S-07 บริเวณ วัดราษฎร์บำรุง ให้อยู่สถานะ เปิดวงจร						
21	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	
22	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	
23	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	
24	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- ย้ายโหลด DOA01 บางส่วนกลับจาก SPC02						
26	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
27	DOA01S-07	ปลด	สับ		ดจ.		DIS วัดราษฎร์บำรุง
28	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
29	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.		SF6 สะพานตาแล
30	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
31	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
32	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
33	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
34	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
35	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							