



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ คะณา

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต๑)

ด้วย กฟต.๑ จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อให้ กปบ.(ต๑) ปฏิบัติงานติดตั้ง Riser Pole บริเวณโฮมโพร พื้นที่อำเภอเมือง  
ราชบุรี ตามบันทึกจำนวน .....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	PTR05YB-01	๓ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ฝากโหลดประมาณ 10 MW ผ่าน LBS ตอนกระเบื้อง รหัส PTR03YS-06		
๒	PTS01YB-01	๓ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ฝากโหลดประมาณ 10 MW ผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1172/66
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ลักขมร ตังคะตังบุตร

(นายสิริภัทร โพธิ์พันธ์)  
วศก.๔ 11คน นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....  
อก.บช.(ก๓)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจพ. Z (สถานี NOM)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โคมโปร ราชนบุรี (กฟต.1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	3 ส.ค. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟต.1	งานที่ทำ	ติดตั้ง Risor Pole	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1172/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	31 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	งานที่ทำ : 1. กฟต.1 ผากโหลด 115 เควี ผ่าน LBS ดอนกระเบื้องรหัส PTR03YS-06 (10 ม.พ.)					
2	2. กฟต.1 ผากโหลด 115 เควี ผ่านเบรกเกอร์ NOM01YB-01 สถานีฯ หองปลาหมอ (10 ม.พ.)							
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
4	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BPB	-	
5	PTR05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PTR	-	
6	PTS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PTS	-	
7	ย้ายโหลด PTR05YB-01 ไปรับไฟจาก BPB05YB-01							
8	PTR03YS-06	ปลด	สับ			กฟต.1	ABS	ดอนกระเบื้อง
9	PTR05YB-01	สับ	ปลด			กฟต.1	-	-
10	ย้ายโหลด PTS01YB-01 ไปรับไฟจาก NOM01YB-01							
11	แจ้งสถานีฯ หองปลาหมอ ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส NOM01YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"							
12	NOM01YB-01	ปลด	สับ			NOM	-	-
13	PTS01YB-01	สับ	ปลด			กฟต.1	-	-
14	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BPB	-	
15	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NOM	-	
16	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
17	เมื่อ กฟต.1 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
18	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BPB	-	
19	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NOM	-	
20	ย้ายโหลด PTS01YB-01 คืนจาก NOM01YB-01							
21	PTS01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose			กฟต.1	-	-
22	NOM01YB-01	สับ	ปลด			NOM	-	-
23	ย้ายโหลด PTR05YB-01 คืนจาก BPB05YB-01							
24	PTR05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose			กฟต.1	-	-
25	PTR03YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ			กฟต.1	ABS	ดอนกระเบื้อง
26	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BPB	-	
27	PTR05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			PTR	-	
28	PTS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			PTS	-	
29	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ต.๑) ถึง กทบ.(ก.๓)  
เลขที่ ต.๑ กทบ.(คฟ.) วันที่  
เรื่อง ขอฝากโหลด ระบบ ๑๑๕ เควี  
เรียน อก.ทบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กทบ.(ต.๑) มีแผนงานดับไฟฟ้า ระบบ ๑๑๕ เควี รหัสใบมีด RBB1YS-04 ถึง RBW5YB-01 เพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง Riser pole บริเวณโฮมโปร พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ กทบ.(ต.๑) จึงขอ นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ บางส่วน และ สฟฟ.โพธาราม ๒ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟภ.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.**

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ รหัส PTR05YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01

- สับ PTR3YS-06 (บ้านดอนกระเบื้อง) โหลดประมาณ 10 MW

๒. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS01YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01

- สับ NOM01YB-01 (สฟฟ.หนองปลาหมอ) โหลดประมาณ 10 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ คณา)

อก.ทบ.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กทบ.(คฟ.)

เรียน อก.ชช.(ต.๑),

ผจก.กฟอ.พชร.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ คณา)

อก.ทบ.(ต.๑)