



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๑๕๔๑ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

Switching Deadline  
วันที่ 9 ก.ย.64

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อเตรียมความพร้อมงานตัดจ่ายระบบไฟฟ้าสถานีอ้อมน้อย ๕ บริเวณถนนพุทธสาคร ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09	๑๒ ก.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อ	ONB09S-17	OND02S-17	น.ส.ฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑
๒.	ONB09	๑๒ ก.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เตรียมความพร้อมงานตัดจ่ายระบบไฟฟ้าสถานีอ้อมน้อย ๕ บริเวณถนนพุทธสาคร	SF 6 ตรงข้าม บ.ชั้นแพค (ONU01S-03)	- DIS ชั่วคราว ท้ายช.สะแกงาม - DDE ปาก ช.ทวินส์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ม.พฤษลดดา ถนนพุทธสาคร..หอพักวิริยะพร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง...ตำแหน่ง...วศก.๕ ผ.ปบ...โทร...๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.อมน.





ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
25	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
26	ONB09S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ปากซอย บ.ทวิน
27	ONU01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้าม บ.ชั้นแพค
28	ย้ายโหลด ONB9 บางส่วน คืนจาก ONB8						
29	DIS..ชั่วคราว	ปลด	สับ		อมน.		DIS ท้ายซอยสะแกงาม
30	ONB09S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ท้ายซอยพุทธสาคร 3
31	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- -
32	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



