



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กษ.(รล)๒๕๘๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงโตทอง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วระบบ CSCS/SCADA สถานีไฟฟ้าศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1CVB-01	๗ ก.ย. ๖๔	๑๒.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก๊ว CSCS/SCADA แสดงค่า Voltage Bus1 ไม่ถูกต้อง	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. ก.บษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงโตทอง)
อ.ก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ CAPI จาก SLY 1CVB-01 ถึง TRUCK OUT SERVICE
ในวันที่ 7 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1177/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล นวชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายสมบุรณ์ สิงโตทอง)
อ.ก.บษ.(ก๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.ศาลายา

อ.ก.บษ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SLY)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีศาลายา(SLY01CVB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 64	ระหว่าง	12.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS/SCADA ตามใบขอปฏิบัติงาน 1177/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโชน ทองย่อย		วันที่ 5 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 		วันที่ 6 ก.ย. 64
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY01CVB-01	Auto	Manual		SLY	-	
3	แจ้งพนักงานสถานีศาลายา ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 1 ออกทั้ง 3 step						
4	SLY01CVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	CAP 1
5	SLY01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY	-	CAP 1
6	แจ้งกบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SLY01CVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
7	เมื่อกบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SLY01CVB-01 แล้วเสร็จ						
8	SLY01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SLY	-	CAP 1
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	SLY01CVB-01	ปลด	สับคง Manual		SLY	-	
11	SLY01CVB-01	Manual	Auto		SLY	-	CAP 1
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							