



Switching Deadline  
วันที่ 7 ก.ย.64

วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ป.บ.) 03364  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงศ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ข.) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๑๒ กย.๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงติดตั้งก่อสร้างศาล เจ้า	SAB๐๓	SAB ๓S-๐๒ SAB ๓S-๐๓	นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๕๑-๐๕๑๒๓๗๗๒
๒	SAB๐๘					SAB๐๘	SAB ๘S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ขอขยัดสรรพวง.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พ.ชง.๗ โทร. ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรต.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ข.) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเคอร์ SAB๖๔ จาก SAB๖๕(๑) 8S-๐1 ถึง SAB๖๕-๐3, 8S-๐2  
ในวันที่ 12 กย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1179/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **อนุสรณ์ ธรรมประทีป** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **ผจก.กฟอ. รัชชัย**

**ผจก. อนุสรณ์ ธรรมประทีป**  
๐๕๑. 5 ๓๓๓ ๓๓.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๓.๖๕.  
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAB03,08 บริเวณซอยวัดสร้อยเพ็ชร์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1179/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ดิฉัตร วันที่ 7 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ดิฉัตร วันที่ 7 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
4	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
6	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
7	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
8	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
9	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
10	- ย้ายโหลด SAB08 ไปจ่ายจาก SAD06						
11	SAB08S-04	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	ร้านออเรนจ์(ติดถนน)
12	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB08
13	- ย้ายโหลด SAB03 ไปจ่ายจาก OYI09						
14	OYI09S-03	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	ปั้มปตท.(แผ่ล่าง)
15	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB03
16	SAB03S-01	สับ	ปลด		รถสพร-	DIS	หัว Pot Head SAB03
17	SAB08S-01	สับ	ปลด		รถสพร-	DIS	หัว Pot Head SAB08
18	ตรวจสอบ SAB03S-02 DIS.หน้าสถานีสามพราน2 ให้เปิดวงจรไว้ทั้งสามเฟส						
19	- ดับไฟไลน์ SAB03,08 เวลา 08.30 น.						
20	SAB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-	DIS	ปากทางวัดสร้อยเพ็ช(ล่าง)
21	SAB08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-	DIS	ปากทางวัดสร้อยเพ็ช(บน)
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สามพรานรับทราบ						
23	แจ้งกฟอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
24	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1						
25	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2						
26	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G3						
27	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G4						
28	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
30	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
31	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
32	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
33	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
34	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
35	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
36	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
37	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
38	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
39	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
40	ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
41	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
42	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
43	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
44	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
45	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
46	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
47	- จ่ายไฟไลน์ SAB03,08						
48	SAB03S-03	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ปากทางวัดสตรเพ็ช(ล่าง)
49	SAB08S-02	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ปากทางวัดสตรเพ็ช(บน)
50	SAB03S-01	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS หัว Pot Head SAB03
51	SAB08S-01	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS หัว Pot Head SAB08
52	- ย้ายโหลด SAB08 กลับคืนจาก SAD06						
53	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		CB SAB08
54	SAB08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพร-		SF6 รัานออเรนท์(ติดถนน)
55	- ย้ายโหลด SAB03 ไปจ่ายจาก OYI09						
56	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		CB SAB03
57	OYI09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพร-		SF6 ปุ่มปตท.(แม่ล่าง)
58	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
59	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
60	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
61	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
62	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
63	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
64	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
65	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
***** สิ้นสุด Switching *****							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ซอยวัดสรรเพชญ

