



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ม.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ (ก.๓.สพร.ปบ) 00144
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหนดตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน DIS SAD๐๗S-๐๑
หน้าสถานี สามพราน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๗	๒๖ ม.ค. ๖๘	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน DIS SAD๐๗S-๐๑ หน้าสถานี สามพราน ๔	SAD๐๗S-๐๑	SAD๐๗S-๐๑	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
5
5๐.ปบ.

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๒๒ Long : ๑๐๐.๒๕๓๒๙

ลงชื่อ
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
รรจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAD๐7 จาก SAD๐7S-01 ถึง SAD๐7S-01
ในวันที่ 26 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 117/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พริตกร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

(นายนิพนธ์ ผูกฉิม)
จก.๓ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ปฏิบัติงาน	สถานีฯ สามพราน 4 Riser Pole SAD07S-01					
2. กำหนดวันที่ปฏิบัติงาน	26 ม.ค. 68	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอปฏิบัติงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน POTHEAD SAD07S-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	117/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	17 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
3	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
4	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
5	ย้ายโหลด SAD07 ไปจ่ายจาก OYI06						
6	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
7	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
8	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
9	ให้คอง Off Auto Reclose ของ OYI06VB-01 ไว้ตลอดขณะชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงาน						
10	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
11	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
12	OYI-TP2, SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า*****							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	OYI-TP2, SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
17	ย้ายโหลด SAD07 กลับจาก OYI06						
18	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- -
19	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
20	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
21	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
22	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด*****							

งานวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 แก้ไขจุดร้อน SAD07s-01 หน้าสถานีสามพราน4

