


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย 2 (เบรกเกอร์ 115 เควี ทุกเบย์)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 65	เวลา	09.00 น. ถึง	16 ก.ค. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ GIS 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1180/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีชนะ			วันที่	13 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	Switching วันที่ 14 ก.ค. 65						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี EKB01YB-01 อยู่สถานะปลด						
4	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี EKB01YS-01, EKB01YS-02, EKB01YS-03 อยู่สถานะปลด						
5	ย้ายโหลด วงจร EKB08 ไปรับไฟจากวงจร EKA04						
6	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 14 MW
7	EKB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 9 MW
8	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- 25.7 MW
9	EKA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		- 1 MW
10	EKA04S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6(RCS) ส.ชัยวารี
11	EKB08VB-01	สับ	ปลด		EKB		- -
12	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
13	EKA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		- -
14	ย้ายโหลด วงจร EKB04 ไปรับไฟจากวงจร SMD04						
15	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- 10.6 MW
16	SMD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- 1 MW
17	EKB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 3.5 MW
18	SMD04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6(RCS) วิจิตรภัณฑ
19	EKB04VB-01	สับ	ปลด		EKB		- -
20	SMD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- 1 MW
21	ย้ายโหลด วงจร EKB01 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร EKA08						
22	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 12.9 MW
23	EKB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 9.9 MW
24	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- 31.3 MW
25	EKA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		- 1.7 MW
26	EKA05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 หน้าสยามชัยสตีล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	EKB01S-04	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) หมู่บ้านดีแลนด์เอกชัย
28	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
29	EKA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		-
30	ย้ายโหลด วงจร EKB01 ไปรับไฟจากวงจร EKB10						
31	EKB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 0.1 MW
32	EKB01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามปากทางเข้าสถานีฯ
33	EKB01VB-01	สับ	ปลด		EKB		-
34	ย้ายโหลด วงจร EKB01, EKB10 ไปรับไฟจากวงจร SMD05						
35	SMD05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- 0.1 MW
36	EKB10S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6(RCS) ตรงข้ามฟูดส์เซ็นเตอร์
37	EKB10VB-01	สับ	ปลด		EKB		-
38	SMD05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		-
39	ย้ายโหลด วงจร EKB06, EKB07, EKB09 ไปรับไฟจากวงจร SMD10 (EKB07 ขึ้นบัส 2)						
40	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- 3.2 MW
41	SMD10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- 1.5 MW
42	EKB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 2.2 MW
43	SMD10S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6(RCS) สถานีตำรวจ
44	EKB02BVB-01	สับ	ปลด		EKB		- INCOMING 2
45	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
46	SMD10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		-
47	EKB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		-
48	ควบคุมแรงดันด้านสถานีฯ เอกชัย 2 เมินบัส 1 ไว้ที่ 22.5 เควี						
49	ย้ายโหลด วงจร EKB02, EKB03, EKB05 ไปรับไฟจากวงจร SMD03 (EKB02 ขึ้นบัส 1)						
50	EKB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 0.5 MW
51	SMD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- 2.1 MW
52	EKB02S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6(RCS) ข้างศูนย์ฮอนด้า
53	EKB01BVB-01	สับ	ปลด		EKB		- INCOMING 1
54	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
55	SMD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		-
56	EKB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		-
57	ควบคุมแรงดันด้านสถานีฯ เอกชัย 2 เมินบัส 2 ไว้ที่ 22.5 เควี						
58	เมื่อพร้อมดับไฟสถานีฯ เอกชัย 2						
59	EKA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	EKB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SMF01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	EKB02YB-01	สับ	ปลด		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	EKB02YS-01	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
64	EKB02YS-03	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	EKB03YB-01	สับ	ปลด		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	EKB03YS-01	สับ	ปลด		EKB		- ไบมิต 115 เควี
67	EKB03YS-03	สับ	ปลด		EKB		- ไบมิต 115 เควี
68	EKB04YB-01	สับ	ปลด		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	EKB04YS-01	สับ	ปลด		EKB		- ไบมิต 115 เควี
70	EKB04YS-03	สับ	ปลด		EKB		- ไบมิต 115 เควี
71	EKB01YS-05	สับ	ปลด		EKB		- ไบมิต 115 เควี PT
72	EKA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	SMF01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ EKB01BVB-01, EKB02BVB-01 ไม่มีไฟย้อน						
75	EKB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKB		- INCOMING 1
76	EKB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKB		- INCOMING 2
77	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
78	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
79	เมื่อทำการ Test ไฟ จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
	สิ้นสุด Switching วันที่ 14 ก.ค. 65						
80	Switching วันที่ 16 ก.ค. 65						
81	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
82	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
83	ตรวจสอบสถานะไบมิต 115 เควี และเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เอกชัย 2 ทุกตัวอยู่สถานะปลด						
84	EKB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKB		- INCOMING 1
85	EKB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKB		- INCOMING 2
86	EKA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SMF01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	EKB02YS-01	ปลด	สับ		EKB		- ไบมิต 115 เควี
89	EKB02YS-03	ปลด	สับ		EKB		- ไบมิต 115 เควี
90	EKB03YS-01	ปลด	สับ		EKB		- ไบมิต 115 เควี
91	EKB03YS-03	ปลด	สับ		EKB		- ไบมิต 115 เควี
92	EKB04YS-01	ปลด	สับ		EKB		- ไบมิต 115 เควี
93	EKB04YS-03	ปลด	สับ		EKB		- ไบมิต 115 เควี
94	EKB04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	EKB02YB-01	ปลด	สับ		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	EKB03YB-01	ปลด	สับ		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	EKA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
98	EKB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	SMF01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	ย้ายโหลด วงจร EKB06,EKB07,EKB09 กลับจากวงจร SMD10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- -
102	SMD10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- -
103	EKB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- -
104	EKB02BVB-01	ปลด	สับ		EKB		- INCOMING 2
105	SMD10S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) ตรงข้ามมูลนิธิ
106	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		- -
107	SMD10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- -
108	ย้ายโหลด วงจร EKB02,EKB03,EKB05 กลับจากวงจร SMD03						
109	EKB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- -
110	SMD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- -
111	EKB01BVB-01	ปลด	สับ		EKB		- INCOMING 1
112	EKB02S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) ข้างศูนย์ฮอนด้า
113	EKA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		- -
114	ย้ายโหลด วงจร EKB04 กลับจากวงจร SMD04						
115	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- -
116	SMD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- -
117	EKB04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		EKB		- -
118	SMD04S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) วิจิตรภัณฑ์
119	SMD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- -
120	EKB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		- -
121	ย้ายโหลด วงจร EKB08 กลับจากวงจร EKA04						
122	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
123	EKA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		- -
124	EKB08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		EKB		- -
125	EKA04S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) ส.ชัยวารี
126	EKB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		- -
127	EKA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		- -
128	ย้ายโหลด วงจร EKB01,EKB10 กลับจากวงจร SMD05						
129	SMD05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- -
130	EKB10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		EKB		- -
131	SMD10S-02	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) สถานีตำรวจ
132	SMD05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- -
133	ย้ายโหลด วงจร EKB01 กลับจากวงจร EKB10						
134	EKB01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		EKB		- -
135	EKB01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามปากทางเข้าสถานีฯ
136	EKB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		- -
137	ย้ายโหลด วงจร EKB01 กลับจากวงจร EKA08						
138	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
139	EKA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		-
140	EKB01S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6(RCS) หมู่บ้านดีแลนด์เอกชัย
141	EKA05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าสยามชัยสตีล
142	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
143	EKA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		-
144	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
145	EKB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		-
146	ย้ายโหนด วงจร SMD03 ไปรับไฟจากวงจร EKB07						
147	EKB07S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากซอยน้ำเก็ก
148	SMD03S-08	สับ	ปลด		สค.		SF6(RCS) หน้าโลตัส
149	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
150	SMD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		-
151	ย้ายโหนด วงจร EKA03 ไปรับไฟจากวงจร EKB07						
152	EKA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6(RCS) โรงงานไอโอดีดับลิวิ
153	EKA03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 กลางซอยโรงงานไอโอดีดับลิวิ
154	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
155	EKA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		-
156	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
157	EKA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						