



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ส.วิ.ร.(ป.บ.) 03323
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline
22 กันยายน 2564

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูงชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL ๐๙	๒ กย.๖๔ 26	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว	Disชั่วคราว หน้าโรงน้ำแข็ง กบ	OYL๙S-๐๓	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๒๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ครอบคลุม ๑๕/๑ อ้อมใหญ่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๔๒๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ OYL 9 จาก Dis.ต. ร.น้ำแข็ง ถึง OYL 9S-03

ในวันที่ 26 กย 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1181/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ พีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ พีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย นณินทร์ ลัดอักษร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.คพร.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น


ผจพ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยเทศบาลอ้อมใหญ่ 15/1 (OYL09S-03 ถึง Dis ชค.หน้าโรงน้ำแข็ง)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ย. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1181/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน		วันที่ 16 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching ตรวจสอบ OYL09S-03 สถานะ: OFF พร้อมถอดตน						
2	OYL09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค. OYL09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าโรงน้ำแข็ง
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
8	OYL09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลด Short ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลด Short ground จุด G2						
12	OYL09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		-
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	DIS ชค. OYL09	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าโรงน้ำแข็ง
15	OYL09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

