



ภาพถ่ายส่วนภูมิภาพ

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๖๐๖๓ ๑๕๖๓  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด พัดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน...  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA02	9 ก.ย. 64	09.30 น.	12.30 น.	สับเปลี่ยน SF6 KSA02S-07 ที่ชำรุด	SF6 ชั่วคราว ปางทางหนอง ปลาไหล	KSA02S-07 แยกหนองปลา ไหล	นายถนัดพงษ์ จิตติขานนท์ ผ.บ.กฟอ.กพส
๒.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายถนัดพงษ์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป. โทร ๐๘๑-๙๙๒๐๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิวธารมาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พัดเตอร์ KSA02 จาก ปางทางหนองปลาไหล ถึง KSA2S-07 หนองปลาไหล.

ในวันที่ 9 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1182

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเทพ จิตติขานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อ.กร.นบ. จิตติขานนท์  
7 ก.ย. 64

สุเทพ จิตติขานนท์  
(ร.จก. 7 แทน น.บ.อ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กพส.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ชค.ปากทางหนองปลาไหล - SF6 KSA2S-07 แยกหนองปลาไหล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	12.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 KSA2S-07 ที่ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1182/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	7 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 7.22 MW.
4	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 5.38 MW.
5	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	
6	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	LOAD 3.92 MW.
7	ย้ายโหลด KSA04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU01						
8	KSA04S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
9	KSA04S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
10	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA04						
11	KSA04S-06	ปลด	สับ		กพส.		กระดากฤกษ์ณะมงคล
12	SF6 ชค.ไลน์ KSA20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
13	แจ้ง Hot line ทำการปลดสายลิตเข้า SF6 KSA02S-07						
14	เมื่อ Hot line ทำการปลดสายลิตเข้า SF6 KSA02S-07 แล้วเสร็จ						
15	ปฏิบัติงานโดย Hot line จึงไม่มีการช็อตกราวด์						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
17	แจ้งชุด กฟอ.กพส.ปฏิบัติงานได้						
18	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
19	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
20	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
22	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
23	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
24	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
26	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
27	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
28	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
30	ตรวจสอบ SF6 KSA02S-07 ที่ทำการเปลี่ยนใหม่ให้อยู่สถานะ OFF และ ล็อคคาน							
31	แจ้ง Hot line ทำการเชื่อมสายลิตเข้า SF6 KSA02S-07							
32	เมื่อ Hot line ทำการเชื่อมสายลิตเข้า SF6 KSA02S-07 แล้วเสร็จ							
33	KSA02S-07	ปลด	ล๊ับ		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
34	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วนกลับจาก KSA04							
35	SF6 ชค.ไลน์ KSA20	ปลด	ล๊ับ		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
36	KSA04S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	กระดากฤชณะมงคล
37	ย้ายโหลด KSA04 บางส่วนกลับจาก NPU01							
38	KSA04S-07	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6	ป้อมสหมิตร
39	KSA04S-09	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ก.ม.14
40	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
41	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
42	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
43	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
44	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
45	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

