



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ก.ย. 64

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... กต.ภ.บ. (ป.บ. โศก.๕๕๕) / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายคำวณ ทศทพวค

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โศกขวณ

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โศกขวณ จะขอย้ายโศกเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สว.๕๕๕, ตามแผนผัง  
ผังแบบฉบับ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	SMF10	๘ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน <b>ด่วน</b>	SMF๑๐5-๐๒	SMF๑๐5-๐๒	ชุดกระเช้าHOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพันธ์ุ ตำแหน่ง อท.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๙๐๕๑๒๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสสำรวจ ผศ.ภ.ร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๓.๓  มีโอกาสสำรวจ ๓.๒  ไม่มีโอกาสสำรวจ
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายคำวณ ทศทพวค.)  
ตำแหน่ง..... ผจก. กฟฟ.โศกขวณ

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คทฟ.) กต.ภ.๓  
เขียน อท.ปบ.(ก.๓)

คทฟ. พิจาวณแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... พิกัด SMF10 จาก SMF105-02 ถึง SMF105-02  
ในวันที่ ๘ ก.ย. ๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1183/2564  
*(๙. โศกขวณ) ๑ ๙. โศกขวณ*  
*SMF105-02*

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... พิกัด ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่วันที่ ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... พิกัด ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่วันที่ ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ศักดิ์สิทธิ์ 1๐๕๖๕-๐๑๐* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า*  
*7 ก.ย. 64* *คทฟ. โศกขวณ*  
*(๐๐๖.๗ แทน นพ. คท.)*

ส่วนรับผิดชอบ

ที่ ก.๓ กปบ.(คทฟ.)  
เขียน ผจก. *คทฟ.๑, คทฟ.๖*

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแบบ ..... แผ่น



ยก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คทฟ. .... (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คทฟ.๐๓-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อน ช.โรงกลึง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SMF10S-02 Dis ก่อนช.โรงกลึง (โดยวิธีฮอทไลน์)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1183/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	7 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเษ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- โหลด 20.25 MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- โหลด 28.53 MW
4	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด -1.56 MW
5	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 3 MW
6	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 10 MW
7	- ย้ายโหลด SMF10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMF02						
8	SMF02S-12	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หลังวัดกำพรั้า
9	SMF01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
10	- ย้ายโหลด SMF10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMF01						
11	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนนานบัส
12	SMF01S-04	ปลด	สับ		คกข.		DIS ช.คลองหลวง
13	SMF10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ก่อน ช.โรงกลึง
14	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนนานบัส
15	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
17	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
18	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
19	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
22	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
23	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
24	- ย้ายโหลด SMF10 บางส่วนกลับจาก SMF01						
25	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนนานบัส
26	SMF10S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS ก่อน ช.โรงกลึง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMF01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ช.คลองหลวง
28	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
29	- ย้ายโหลด SMF10 บางส่วนกลับจาก SMF02						
30	SMF01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
31	SMF02S-12	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 หลังวัดกำพริ้ว
32	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
33	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
34	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
35	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
36	SMF10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							