



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 9 ก.ย.64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... เซียนศรีนครินทร์ ตามบันทึก
จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SNR-KT2A	๑๐ ก.ย. ๖๔	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Replace Interrupter pole เนื่องจากค่า Contact Resistance สูงเกินมาตรฐาน	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓).

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR-2222A ถึง SNR-2227
ในวันที่ 10 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๑๘๔/๖๔

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **ธนิศ นุญช์** ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ

(นาย น. ส. ส. ส.)
๑๐ ก. ๕ ม. ม. ล.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๓ กฟผ. ๓ กฟผ. ๓
อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 64	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข SNR-KT2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1184/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 7 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	TTN0BR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
3	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SVA01R-01	Nonreclosing	Nonreclosing,GND		ท่ากระดาน		R เขาดับเต่า
5	SVA01S-03	ปลด	สับ		ท่ากระดาน		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
6	SVA01S-02	ปลด	สับ		ท่ากระดาน		DIS บ้านเขาดับเต่า
7	SVA01S-03	สับ	ปลด		ท่ากระดาน		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
8	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	SVA01R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ท่ากระดาน		R เขาดับเต่า
11	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
12	TTN0BR-04	Nonreclosing	Normal		ลญ.		หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อ กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	TTN0BR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
17	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ท่ากระดาน		R เขาดับเต่า
18	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
19	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์
20	SVA01S-03	ปลด	สับ		ท่ากระดาน		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
21	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ท่ากระดาน		DIS บ้านเขาดับเต่า
22	SVA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ท่ากระดาน		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
23	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		เบรกเกอร์
24	TTN0BR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
25	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ท่ากระดาน	SCADA	เขาดับเต่า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 20606 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 7 กันยายน 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - Replace Interrupter Pole เนื่องจากค่า Contact Resistance สูงเกินมาตรฐาน
ของ SNR-2222A และ ติดตั้ง/ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ที่ Metering ของ SNR-KT2A

หมายเหตุ - ย้าย Load ไปรับทาง รฟ. TN

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน	พ.ศ. 2564	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน	พ.ศ. 2564	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.