

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA04 บริเวณ DBA02S-04 SF6 บางแอก - DIS.ชั่วคราววัดบางแอก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1078/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	20 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA03VB-01 ⁰²	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	- ย้ายโหลด DBA02 ไปจ่ายจาก DBA03						
4	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
5	DBA02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บางแอก
6	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
7	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชค.วัดบางแอก
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สช.รับทราบ						
9	แจ้งกฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งกฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
11	หลังจากกฟส.สช. Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งกฟส.สช.ปฏิบัติงานได้						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
15	หลังจากกฟส.สช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
17	แจ้งกฟส.สช.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
18	แจ้งกฟส.สช.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
19	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
20	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
21	- จ่ายไฟ						
22	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.		SF6 บางแอก
23	- ย้ายโหลด DBA02 กลับคืนจาก DBA03						
24	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS ชค.วัดบางแอก
25	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
26	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
27	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ดับไฟปักเสา และติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ได้แนวสายส่ง 115 เควี)
บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝิ่งซ้าย ช่วงที่
1 วันที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อคราด์จุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.ภพส.สามชุก

ผู้ซื้อคราด์จุด G2

นาย ปิณฑทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.ภพส.สามชุก

