



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กบข.(รล.)3114/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธมล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 4 สิงหาคม 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กส. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Schematic Diagram ของอุปกรณ์เบรกเกอร์ 115 เควี เบย์ PTU-3YB-01, PTU-BYB-01 สถานีไฟฟ้าพนมทวน (ตามเอกสารแนบ) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	03YB01, BYB-01	7-9 ส.ค. 66	08.00 น.	17.00 น.	ตัดไฟ 115 เควี เบย์ PTU-3YB-01, PTU-BYB-01 สถานีไฟฟ้าพนมทวน เพื่อตรวจสอบ Schematic Diagram ของอุปกรณ์เบรกเกอร์ 115 เควี	03YS-01 BYS-01	03YS-03 BYS-02	นายธวัช เป็นวงษ์ พรล.กบข.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(ลายเซ็น)

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บข.(ก3)

4 สิงหาคม 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

PTU BYB PTU BYB-01 PTU BYB-02

PTU 3YB PTU 3YS-01 PTU 3YS-02

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธมล ฟีดเดอร์ 03YB จาก 03YS-01 ถึง 03YS-02
ในวันที่ 7-9 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1185/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ ชกพล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. พนมทวน

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(ลายเซ็น)
(นาย วรรณพงษ์ ชกพล)
วคก. 5 แทน ผจก.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี พนมทวน)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)
(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทพ.รล.	<i>(ลายเซ็น)</i>	4 ส.ค. 66
วคก.7	ธวัช	4 ส.ค. 66

(ลายเซ็น)
(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้า พนมทวน PTU03YB-01 และ PTUBYB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-9 ส.ค. 66	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3) งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1185/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวรรณพงษ์ นกเทศ	วันที่ 4 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายวรรณพงษ์, นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. พิชยา, อนุรักษ์, สามารถ, สุธี, นครินทร์	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายพีรพัทธ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1			ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV PTU03YB-01 และ PTUBYB-01				อยู่สถานะ OPEN
2			ตรวจสอบใบมีด 115kV PTU03YS-01,02 และ PTUBYS-01,02				อยู่สถานะ OPEN
3			แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3. รับทราบ				
สิ้นสุด Switching วันที่ 7 ส.ค. 66							
4			เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ				
5			ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV PTU03YB-01 และ PTUBYB-01				อยู่สถานะ OPEN
6			ตรวจสอบใบมีด 115kV PTU03YS-01,02 และ PTUBYS-01,02				อยู่สถานะ OPEN
สิ้นสุด Switching วันที่ 9 ส.ค. 66							