



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ) ๔๑๒๗ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อนสถานีออมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐NB08 ๐YK10	๑๖ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนสถานีออมน้อย ๒	๐NB08S-06 ๐YK10S-04	-	นายชัยชนะ เข้มทอง ๐๘๑-๒๗๘-๙๙๗๔
						๐NB08S-02	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

7-1) ๓๓๑ ก้าวแสง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๖ ผปน โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๒๒kv จาก OYK 905-04 ถึง -
ในวันที่ 1699 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1185/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิฐ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นส.รุ่งษา อัมโพธทอง
12 ก.ค.65

(Handwritten signature and stamp)
รองนายกฯ รุ่งษา อัมโพธทอง
๑๖.๗ ๒๕๖๕



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. อก.ปบ.๓นร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Handwritten signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 เซเวนตลาดเก้าแสน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	16 ก.ค. 65	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SF6 OYK10S-04			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1185/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์					วันที่	12 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	12 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	12 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	แก้ไขจุดร้อน OYK10S-04 (เซเวนตลาดเก้าแสน)						
3	ย้ายโหลด OYK10 บางส่วนไปฝาก ONA01 (*ตั้ง Manual OYK10 และ ONA01 ไว้ตลอด)						
4	OYK10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- -
5	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- -
6	ONA01S-13	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 ท้ายชอยฟาร์มปลา
7	OYK10S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 เซเวนตลาดเก้าแสน
8	แจ้ง กฟภ.อมน.ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYK10S-04 ปฏิบัติงานได้						
9	หลังจาก กฟภ.อมน.ทำการแก้ไขจุดร้อน OYK10S-04 แล้วเสร็จ						
10	ย้ายโหลด OYK10 บางส่วน คืนจาก ONA01						
11	OYK10S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 เซเวนตลาดเก้าแสน
12	ONA01S-13	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ท้ายชอยฟาร์มปลา
13	OYK10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		- -
14	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
15	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						