



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

Switching Deadline

10 ส.ค. 66

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับแต่งเสาแรงสูงเอนอินเนื่องจากการโครงการ แยกไฟแดงเลี้ยงเมือง
ศรีษะเกษ-ป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย จำนวน ๒ แม่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ ดจ.	๑๑/๐๘/๖๖	๐๙.๓๐	๑๒.๐๐	แก้ไขเสาแรงสูงเอนเส้นเลี้ยงเมือง	DOA๐๘S-๑๕ สะพานเลี้ยงเมือง	DOA๐๘S-๑๓ ป้อมตำรวจ กม.๑๗	โทร.๐๙๑-๖๐๙๑๐๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๙๑-๙๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DOA๐๘ จาก DOA8S-15 ถึง DOA8S-13

ในวันที่ 11 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1188/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ แก้วสมนึก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

8 ส.ค. 66

(นาย จิรวัฒน์ แก้วสมนึก)

อก.๕ แทน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แม่น

แผนผังแนบ 1 แม่น

ผจพ. (สถานี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไฟแดงเลี้ยวเมืองศรีสะเกษ - ป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย (DOA08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	11 ส.ค. 66	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูงเอียง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1188/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	8 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร, นายจิรวัดน์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DOA	-	L = 11.2 MW
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DOA	-	L = 6.8 MW
4	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	L = 0.5 MW
5	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			สพ.	R	หนองหม้อแกง
6	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก DOA05							
7	DOABVB-01	ปลด	สับ			DOA	-	ขนานบัส
8	DOA05S-07	ปลด	สับ			สพ.	DIS	แยกป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
9	DOA08S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพ.	DIS	ป้อมตำรวจ กม.17
10	DOABVB-01	ปลด	สับ			DOA	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.30 น.							
12	DOA08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพ.	DIS	แยกสะพานเลี้ยวเมือง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ							
14	แจ้ง Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
15	แจ้ง Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
16	แจ้งให้หน่วยงานลง WE SAFE ก่อนการปฏิบัติงาน							
17	แจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้							
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			DOA	-	
19	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			DOA	-	
20	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA	-	
21	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			สพ.	R	หนองหม้อแกง
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก****								
22	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ							
23	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DOA	-	
24	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DOA	-	
25	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DOA	-	
26	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			สพ.	R	หนองหม้อแกง
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2								
29	DOA08S-15	ปลด	สับ			สพ.		DIS	แยกสะพานเลี้ยงเมือง
30	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน กลับจาก DOA05								
31	DOABVB-01	ปลด	สับ			DOA		-	ขนานบัส
32	DOA08S-13	ปลด	สับ			สพ.		DIS	บ่อมตำรวจ กม.17
33	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพ.		DIS	แยกบ่อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
34	DOABVB-01	ปลด	สับ			DOA		-	ขนานบัส
35	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			DOA		-	
36	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			DOA		-	
37	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DOA		-	
38	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			สพ.		R	หนองหม้อแกง
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด									



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖


ด้วยในวันที่...๑๑...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แยกไฟแดงเลี้ยวเมืองศรีษะเกต-ป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย...เพื่อ...แก้ไขเสาแรงสูงเอนอันเนื่องจากการโจรกรรม...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ..๘.. สถานีฯ ...ดอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..แยกไฟแดงเลี้ยวเมืองศรีษะเกต-ป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายทศพล สังข์ทอง พงช.๕ ผบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๑-๖๐๙๑๐๙๓..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายธนัช มาลัยวงศ์ ..ตำแหน่ง ทม.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไก



ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อทำการปรับแต่งเสาแรงสูงเอน เนื่องจากการโจรกรรม

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อดกราวด์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างและชุดซ่อมย่อยปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงช.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๐๔๘๕๕ , ๐๔๘๖๐

