



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(วล)๒๔๙๙/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SRTU/SCADA แสดงเวลาอุปกรณ์ T/R ไม่ตรงเวลาจริง  
สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ   | จาก             | ถึง                         | ผู้ควบคุมงาน       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| ๑   | 5VB-01   | ๒๘ ก.ค. ๖๕   | ๐๙.๐๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | แก้ไขระบบ SRTU/SCADA แสดงเวลา<br>อุปกรณ์ 5VB-01 T/R ไม่ตรงเวลาจริง | OPEN<br>BREAKER | TRUCK OUT,<br>ไม่สับ GROUND | นายสาธิต พยัคฆวงศ์ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ล.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ช.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ร.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 28๐๙ จาก ๒8๐5VB-๐1 ถึง Truck out  
ในวันที่ 28 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1196/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิมล ธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
22 ก.ค. 65

นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
(นายสาธิต พยัคฆวงศ์)  
๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟผ. ๐๒.

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 9 (สถานี เดิมบางนางบวช)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |            |     |            |                   |                 |
|------------------------|--|----------|------------|-----|------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ เดิมบางนางบวช (DBA05VB-01)  |          |            |     |            |                   |                 |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 28 ก.ค. 65   | เวลา     | 09.00 น.   | ถึง | 28 ก.ค. 65 | เวลา 16.30 น.     |                 |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก3)   | งานที่ทำ | แก้ไข SRTU |     |            | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1196/2565       |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ  |          |            |     |            | วันที่            | 22 กรกฎาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |            |     |            | วันที่            | 22 กรกฎาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |            |     |            | วันที่            | 22 กรกฎาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |            |     |            |                   |                 |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                 | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1                          | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching   |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 2                          | ย้ายโหลด วงจร DBA05 ไปรับไฟจาก DBA01   |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 3                          | DBN-KT2A//KT3A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | EGAT         |            | - 12.7 MW               |
| 4                          | DBA01VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | DBA          |            | - 2.3 MW                |
| 5                          | DBN-KT1A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | EGAT         |            | - 9 MW                  |
| 6                          | DBA05VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | DBA          |            | - 5.3 MW                |
| 7                          | DBA01S-03  | ปลด                                  | สับ                       |      | ดบ.          |            | R(REC) โรงเรียนธรรมโชติ |
| 8                          | DBA05VB-01   | สับ                                  | ปลด                       |      | DBA          |            | - -                     |
| 9                          | DBA05VB-01   | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service"        |      | DBA          |            | - -                     |
| 10                         | DBN-KT2A//KT3A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto               |      | EGAT         |            | - -                     |
| 11                         | DBN-KT1A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto               |      | EGAT         |            | - -                     |
| 12                         | DBA01VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose         |      | DBA          |            | - -                     |
| 13                         | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ  |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 14                         | แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว   |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 15                         | แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมให้ปฏิบัติงานได้  |                                      |                           |      |              |            |                         |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |  |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 16                         | เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อย ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ..... ผู้แจ้ง..... |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 17                         | DBN-KT2A//KT3A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | EGAT         |            | - -                     |
| 18                         | DBN-KT1A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | EGAT         |            | - -                     |
| 19                         | DBA01VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | DBA          |            | - -                     |
| 20                         | DBA05VB-01   | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service"         |      | DBA          |            | - -                     |
| 21                         | ย้ายโหลด วงจร DBA05 กลับจาก DBA01  |                                      |                           |      |              |            |                         |
| 22                         | DBA05VB-01   | ปลด                                  | สับ คง "Off" Auto Reclose |      | DBA          |            | - -                     |
| 23                         | DBA01S-03  | สับ                                  | ปลด                       |      | ดบ.          |            | R(REC) โรงเรียนธรรมโชติ |
| 24                         | DBN-KT2A//KT3A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto               |      | EGAT         |            | - -                     |
| 25                         | DBA01VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose         |      | DBA          |            | - -                     |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 26                        | DBN-KT1A    | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | EGAT         |            | - -      |
| 27                        | DBA05VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DBA          |            | - -      |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |             |                                      |                   |      |              |            |          |