



Switching Deadline

วันที่ 1 ต.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ต.นฐ.(ปบ.) ๑๐๖๐ /๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วรชัยคุ้มชู

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

ตำแหน่ง ผอ.กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๓ ตามแผนผังสังเขป แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิชิตเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	Incoming2 BPA	3 ตุลาคม 2564	08.30	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย Incoming2	KT1A/KT2A	Incoming2	พรหมแดน สุทธิงาม ทพ.ปบ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๖๕-๕๓๙๒๕๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผอ.กฟง.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (เลขที่ กฟง.๓)

เวียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 คัดลอก Inc ๒ จาก BPA KT1A//KT2A ถึง BPA ๒๖๖๒-๐๑

ในวันที่ 3 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งจ่ายจำนวนที่ 1198/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๒ คัดลอก จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งจ่ายจำนวนที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อ. อมรเชษฐ

สำหรับข้อมูล

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เวียน ผอ.กฟง. นครปฐม

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเรวัต กาญจนะ) ผอ.กฟง.นครปฐม

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผศพ. ๒ (สถานี บ้านโป่ง ๑ (BPA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก๓)

(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง1 (BP1-KT1A/KT2A - BPA)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.นร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย Incoming2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1198/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	กฟผ. Electrical Test KT1A/KT2A (งานร่วม)			นายสุธี ศรีเพชร	วันที่	27 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				นายสุธี ศรีเพชร	วันที่	27 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2564	
				1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
				2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
				3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 16.65 MW
3	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 20.56 MW.
4	- ย้ายโหลด BP1-KT1A/KT2A ไปจ่ายไฟจาก BP1-KT3A						
5	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
6	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	INCOMING 2
7	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	BPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA	-	INCOMING 2
11	BPA02BVG-01	ปลด	สับ		BPA	-	กราวด์ INCOMING 2
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.และ กฟผ.นร. รับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อ กฟผ.และ กฟผ.นร.แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
19	BPA02BVG-01	สับ	ปลด		BPA	-	กราวด์ INCOMING 2
20	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	BPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA	-	INCOMING 2
22	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
23	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
24	- ย้ายโหลด BP1-KT1A/KT2A กลับจาก BP1-KT3A						
25	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	INCOMING 2
26	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 20903/2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	27 กันยายน 2564	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1		
อุปกรณ์	- BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)		
งานที่ทำ	- แก้ไขระบบ Cooling Control, Modify Install Under Voltage Relay ของ KT2A และ Electrical Test ของ KT1A&KT2A		
หมายเหตุ	- งานร่วมกับ PEA อ้างถึงบันทึก ศสพ.(ปฟ.) 1314/2564 งานเปลี่ยนเสาแตก และ แก้ไขสาย Overhead Ground Wire		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มต้น	ที่	03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ที่	03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.