



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 10 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) ๐๒๗๕๙  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูร์ ชาตวัฒนานนท์

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อ...ปรับปรุง เปลี่ยนเสาส่งแรงสูง...ด.นรมาฯออก ตั้งแต่แยกเข้าโรงแรม  
รีซอร์ท - ปากทางสาย๖...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA&YS	๑๔ ส.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุง เปลี่ยนเสาส่งแรงสูง ด.นรมาฯ ออก แยกรีซอร์ท - ปากทางสาย๖	SAC	PMB NCA&YS-๐๖	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAC๐๑					SAC๑S-๐๑	- SAC๑S-๐๒ - SAC๑S-๐๔ - Disชั่วคราวหน้าร้าน ชายศาลพระภูมิ - Disชั่วคราวหน้า บ. อินทร์เก่า	
๓	SAC๐๒					SAC๒S-๐๓	- SF๒ ชั่วครากสอง สุด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนว ด.นรมาฯออก ตั้งแต่คลองสุด - ปากทางสาย๖  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง หล.ปบ โทร ๐๘๕-๙๘๑๔๗๗๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูร์ ชาตวัฒนานนท์)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCBK จาก SAC ถึง PMB, NCA&YS-06  
ในวันที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1199/2565 SAC&YS-03,04
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SAC01 จาก SAC&YS-01 ถึง Dis ศาลพระภูมิ, Dis ศาลอินทร์เก่า  
ในวันที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1199/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ SAC02 จาก SAC&YS-05 ถึง SF๒ ศาลพระภูมิ  
ในวันที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1199/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูริย์ วัฒนธาดา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุวิชัย ชัยคุณะมา  
 30 ก.ค. 65

วิฑูริย์ วัฒนธาดา  
นายวิฑูริย์ วัฒนธาดา  
 ๐๘๐. ๗ ๗๗๗๗๗.


สำหรับผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียน ผจก. นาย อ. สุวิชัย  
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3 ..... แผ่น  
 แผ่นผังแนบ..... 4 ..... แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ..... (สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

  
 (นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนบรมฯ ฝั่งขาออก แยกศรีซอเทล - ปากทางสาย 6				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุง เปลี่ยนเสาแรงสูง SAC01,06	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1199/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	4 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	4 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	4 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
7	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
8	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
9	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	- ย้ายโหลด SAC01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAU02						
11	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช.บางเตย 2 (ล่าง)
12	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB
13	SAC01S-01	สับ	ปลด		SAC		DIS Pot Head F1
14	- ย้ายโหลด SAC06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAU02						
15	SAC06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช.บางเตย 2 (บน)
16	SAC06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
17	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop อยู่ปกติ						
18	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
20	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
21	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
23	ตรวจสอบ SAC01S-02 (SF6 ร้านไก่อ่าง) อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โช่ว <u>Open</u> และให้ดำเนินการ <u>Lock คาน</u>						
24	ตรวจสอบ SAC06S-05 (SF6 รร.รีซอเทล) อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โช่ว <u>Open</u> และให้ดำเนินการ <u>Lock คาน</u>						
25	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
26	SF6 ชค. SAC06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 คลองสุคต
27	DIS ชค. SAC01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้า บ.อินทระเก่า
28	SAU05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รร.รีซอเทล (ฝั่งไร่ชิง)
29	NCA05YS-06	สับ	ปลด, ล็อคกุกญแจ		สพร.		ABS บางเตย ช.4
30	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7 (115 เควี)						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G8 (115 เควี)						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
40	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
41	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
42	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
43	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
44	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
45	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5 (115 เควี)						
56	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6 (115 เควี)						
57	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
58	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
59	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
60	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- -
61	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- -
62	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
64	SF6 ชค. SAC06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 คลองสุคต
65	DIS ชค. SAC01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS หน้า บ.อินทระเก่า
66	SAU05S-07	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS รร.รีซอเทล (ฝั่งไร่ชิง)
67	NCA05YS-06	ปลด, ล็อคกุญแจ	ล๊ับ		สพร.		ABS บางเตย ช.4
68	- ย้ายโหลด SAC01 บางส่วน กลับจาก SAU02						
69	SAC01S-01	ปลด	ล๊ับ		SAC		DIS Pot Head F1
70	SAC01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB -
71	SAC01S-08	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช.บางเตย 2
72	- ย้ายโหลด SAC06 บางส่วน กลับจาก SAU02						
73	SAC06S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
74	SAC06S-08	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 รร.รีซอเทล (บน)
75	จ่ายไฟ 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop ปกติ						
76	SAC04YS-01	ปลด	ล๊ับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
77	SAC04YS-03	ปลด	ล๊ับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
78	PMB05YS-01	ปลด	ล๊ับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
79	PMB05YS-02	ปลด	ล๊ับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
80	SAC04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
82	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
83	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
84	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
86	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
87	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
88	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ปรับปรุงเปลี่ยนเสาแรงสูง ถ.บรมฯขาออก  
ตั้งแต่แยกเข้าริชชอเทล - ปากทางสาย 6

