



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน.๑.(กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A, KT2A, KT3A, KT4A	๒๓-๒๖ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Yearly Inspection Sergi (Keep Load SA1 ไม่เกิน 400 MW)	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A, 2A, 3A, 4A จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 23-26 ม.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

( นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ )  
๑๓๓.๔ 11๓๓ นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟผ. กท๒

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจฟ. - (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สามพราน 1 (กฟผ.) **(ดับเข้า - จ่ายเงิน)**
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23-26 ม.ค. 2567 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 400 MW. ตามใบขอปฏิบัติงาน **44/67**
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ผาเงิน วันที่ 30 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรรณพงศ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง <b>(ดับเข้า - จ่ายเงิน)</b>						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 สถานีฯ กระทุ้มแบน 5 อยู่ตำแหน่ง "Open" KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
7	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ กระทุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีส ไบรฟ์ไฟ 115 เควีทั้งหมดไปรับไปจาก สถานีฯ กระทุ้มแบน 5						
8	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ กฟผ.ทราบ						
	สิ้นสุด Switching <b>ช่วง 6 โมงเช้า</b>						
12	เมื่อ กฟผ. ขอย้ายโหลด 115 เควี กลับสภาพเดิม						
13	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ กระทุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีส ไบรฟ์ไฟ 115 เควีทั้งหมดกลับจาก สถานีฯ กระทุ้มแบน 5						
17	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 34777 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	29 ธันวาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A


งานที่ทำ Yearly Inspection Sergi SA1-KT1A

หมายเหตุ Keep Load ที่ สฟ.SA1 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34785 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	29 ธันวาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ      สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์                ปลดหม้อแปลง SA1-KT2A

งานที่ทำ                Yearly Inspection Sergi SA1-KT2A และเติมน้ำมัน

หมายเหตุ              Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34786 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	29 ธันวาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT3A

งานที่ทำ Yearly Inspection Sergi SA1-KT3A

หมายเหตุ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน พุธที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34788 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	29 ธันวาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT4A

งานที่ทำ Yearly Inspection Sergi SA1-KT4A

หมายเหตุ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.