



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 ส.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.1(กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....2.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KB-KT1A//3A	1, 8 ก.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	ปลด KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (KB 2212, 2217) เพื่อ Routine test (6Y) KB-KT3A (วันที่ 1-9-67) และ KB-KT1A(วันที่ 8-9-67)	KB-2212	KCA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KB-KT1A//3A จาก KB-2212 ถึง KCA2BVB-01
ในวันที่ 1, 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1200/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....
22 ส.ค. 67

(นายจิรวุฒิ แก้วธมน์)
กฟผ.5 โทร ๒๕๘.๓๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... /แผ่น

แผนผังแนบ..... /แผ่น

ผจก. 2 (สถานี..... KCA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กาญจนบุรี (กพผ.) KT1A//KT3A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1,8 ก.ย.67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพผ.	งานที่ทำ	Routine test ตามใบขอปฏิบัติงาน 1200/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ, (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 15 MW
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 13.1 MW
ย้ายโหลด KB-KT1A//KT3A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KB-KT2A							
4	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
5	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	INCOMING 2
6	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA	-	INCOMING 2
7	KB-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	KB-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
9	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กพผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
11	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
12	KB-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
13	KB-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
14	KCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA	-	INCOMING 2
ย้ายโหลด KB-KT1A//KT3A ทั้งหมด กลับจาก KB-KT2A							
16	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	INCOMING 2
17	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
18	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
19	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 39347/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	21 สิงหาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี
อุปกรณ์	- KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (KB 2212, 2217)
งานที่ทำ	- Routine test (6Y) KB-KT1A
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39346/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (KB 2212, 2217)

งานที่ทำ - Routine test (6Y) KB-KT3A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.