



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - ๓๑๕๐/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

Switching Deadline

10 ส.ค. 66

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า บวงเลน.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๑ ส.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๒:๐๐ น.	แก้ไขวงจรไฟฟ้าภายในตู้ LCC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๒ ชำรุด	-	-	นายเจริญรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔
๒.	TP๑	๑๑ ส.ค. ๖๖	๑๓:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	แก้ไขวงจรไฟฟ้าภายในตู้ LCC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ ชำรุด			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง รก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ BEA-TP2 จาก BEA3YB-01 ถึง BEA 2BVB-01
ในวันที่ 11 ส.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1200/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเตอร์ BEA-TP1 จาก BEA1YB-01 ถึง BEA1BVB-01
ในวันที่ 11 ส.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิท ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญรัก ดียะตาม

(นายพนิท ราชบุรีรัมย์
อ.ก.๔ แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. นค.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BEA TP2,TP1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11 ส.ค. 66 16.30
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขวงจรไฟฟ้าภายในตู้ LCC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง BEA-TP2 TP1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1200/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	9 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
4	ย้ายโหลด BEA-TP2 ไปจ่ายจาก BEA-TP1						
5	BEABVB-03	ปลด	สับ		BEA	-	ขนานบัส
6	BEABVB-02	สับ	ปลด		BEA	-	INCOMING 2
7	BEABVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA	-	INCOMING 2
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
11	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
14	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
16	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน บัส1 ต่อ						
18	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
19	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	BEABVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA	-	INCOMING 2
21	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
22	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
23	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลด BEA-TP1 กลับจาก BEA-TP2						
25	BEABVB-02	ปลด	สับ		BEA	-	INCOMING 2
26	BEABVB-01	สับ	ปลด		BEA	-	INCOMING 1
27	BEABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA	-	INCOMING 1
28	เมื่อพร้อมดับไฟ						

