



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ก.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03413
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาและสายแรงสูง ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ

จำนวน ๑ แผนผังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PMB๑๐	๑๙ ก.ย.๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง	PMB๑๐S-๑๔	PMB๑๐S-๑๕	นายนิวัฒน์ กุลคลอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAC๐๗					Disชั่วคราวก่อนถึง ร้านขายของเก่า	PMB๑๐S-๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ขอขวัดมหาสวัสดิ์ ต.หอมเกร็ด ๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช่าง โทร ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรล.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PMB10 จาก PMB10S-14 ถึง PMB10S-15
ในวันที่ 19 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1201/64
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC7 จาก Disชั่วคราวก่อนถึง PMB10S-15
ในวันที่ 19 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนิชา บุญชู

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ถนัดพงษ์ วงศ์พันธ์

(ทอ.นครินทร์ อนิชากร)
๐๘๓. ๓๓๓ ๓๓.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภพอ. สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

ชอยหอมเกร็ด2 - ปากทางมหาสวัสดิ์

2. กำหนดวันที่ทำงาน

19 ก.ย. 64

ระหว่าง 08.30 น.

ถึง 16.30 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟอ.สพร.

งานที่ทำ

ซ่อมแซมระบบจำหน่าย

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1201/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายธนิศ บุญชู

วันที่ 13 กันยายน 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่ 13 กันยายน 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่ 13 กันยายน 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
3	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	ดิสชั่วคราว SAC07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนร้านขายของเก่า
6	PMB10S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดมหาสวัสดิ์
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
10	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
11	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
15	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
16	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	ดิสชั่วคราว SAC07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนร้านขายของเก่า
19	PMB10S-14	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดมหาสวัสดิ์
20	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
21	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีไปไฟฟ้าอาคารตึกที่ 19 กันยายน 2564 แปลนสายแรงสูงเป็นสาย 185 SAC ของวัดมณฑลราชวิถี

