



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 ส.ค. 65

เลขที่ ก.ตทบษ.(รล)๒๕๑๗/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS นวัตกรรม PEA สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ (ชค.)
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 1YS-01, 1BVB-01, 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01	๑๘ ส.ค. ๖๕	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS นวัตกรรม PEA (ดับไฟทั้งสถานี และให้มีไฟ AC ใช้ภายในสถานี)	OPEN BREAKER 22/115kV, ใบมีด 115kV ขาด Pothead ทุกตัว	ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.พ.รล. กบษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ชก.บษ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SPC 1YB-01 ถึง Pothead. SPC 1-5

ในวันที่ 18 ส.ค. 65 ตั้งแต่วเวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1202/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่วเวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทชคชค พยัคฆวงศ์

(นายพจนันท์ ราษฎร์นิยม)
๐๖๑.๖๓๗๖.๖๓๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ค.ค.ค. กฟผ. ค.ค.ค.

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 5..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPC.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 65	เวลา	09.30 น. ถึง	เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1202/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	14 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง กฟส.สข. ติดต่อ โรงงานทหิพย์สุพรรณ (SPC03) ให้ปลดขนาบ						
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 3.8 MW
5	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
7	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 3.5 MW
8	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.2 MW
9	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 4.0 MW
10	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.6 MW
11	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.4 MW
13	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
14	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
15	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
16	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 2.3 MW
17	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 0.6 MW
18	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
20	DOA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดจ.		SF6 สะพานตาแล
21	SPC01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPC		CB SPC01
22	-ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
24	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC02
25	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก DBA03							
26	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
27	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
28	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA02							
29	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
30	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
31	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05							
32	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
33	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC03
34	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก SPA04							
35	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC04
36	SPC05S-13	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
37	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC04
38	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC05
39	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.1
40	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.2
41	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.3
42	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.4
43	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.5
44	- ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 08.00 น.							
45	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC			INCOMING 1
46	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC			ใบมีด 115 เควี
48	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
49	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
50	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
51	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
52	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
53	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
54	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
55	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
57	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
58	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กับข.รับทราบ						
60	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
61	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
62	หมายเหตุ : แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง station service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก						
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
63	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe						
64	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
65	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		
66	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
67	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
68	SPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		
69	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
70	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
71	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
72	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
73	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
74	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
75	- จ่ายไฟ SPC-TP1						
76	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมีด 115 เควี
77	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		INCOMING 1
79	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
80	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
81	SPC02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
82	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
83	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
84	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
85	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03						
86	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
87	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
88	- ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก DOA01							
89	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC02
90	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
91	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05							
92	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC03
93	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
94	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03							
95	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
96	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
97	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04							
98	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
99	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
100	SPC05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
101	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC			
102	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA02							
103	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
104	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
105	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
106	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
107	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
108	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
109	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
110	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
111	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
112	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
113	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
114	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
115	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
116	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
117	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
118	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
119	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
120	แจ้ง กฟส.สช. ติดต่อ โรงงานทีพัสสุพรรณ (SPC03) ขนากลับได้						
121	หมายเหตุ: นำหม้อแปลง station service กลับคืนตามปกติ						
***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****							