



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๒๕๑๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๒๖ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Bus๑ ๒๒ kV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อเปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔
๒	Bus๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Bus๒ ๒๒ kV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อเปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๕-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONC1๗๑ จาก ONC2๗๖-๑ ถึง ONC18VB-๑
ในวันที่ 26 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1203/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ จาก ONC3๗๖-๑ ถึง ONC28VB-๑
ในวันที่ 26 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒน วัฒนชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด

22 ก.ค. 65

สมพร

(นายสถาพร ตันติเกษตกรกิจ)

วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ONC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 3(Bus1 และ Bus2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-ก.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1203/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
3	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
4	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
5	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
6	ONC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
7	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
8	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
9	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
10	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
11	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
12	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
13	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
14	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
15	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
16	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
17	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
18	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
19	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
20	ย้ายโหลด ONC01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก ONC06						
21	ONC01S-12	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 ท้ายซอยอัครภัทร
22	ONC01VB-01	ล๊ับ	ปลด		ONC		-
23	ย้ายโหลด ONC02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYL01						
24	ONC02S-04	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
25	ONC02VB-01	ล๊ับ	ปลด		ONC		-
26	ย้ายโหลด ONC03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก ONC09						
27	ONC03S-02	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 ซอยอนามัยอ้อมน้อย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ONC03VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
29	ย้ายโหลด ONC04 ทั้งหมด ไปปรับไฟจาก ONC07						
30	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		- ขนานบัส
31	ONC04S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS หน้าสถานีฯ
32	ONC04VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
33	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		- ขนานบัส
34	ย้ายโหลด ONC05 ทั้งหมด ไปปรับไฟจาก OYK01						
35	ONC05S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6 สะพานลอยตลาดถูงเงิน
36	ONC05VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
37	ย้ายโหลด ONC08 ทั้งหมด ไปปรับไฟจาก SAA12						
38	SAA12VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SAA		- -
39	ONC08VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
40	ย้ายโหลด ONC10 ทั้งหมด ไปปรับไฟจาก OYK06						
41	ONC10S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปุ่ม PT
42	ONC10VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
43	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
44	ONC01CVB-01	สับ	ปลด		ONC		- CAP1
45	ONC01BVB-01	สับ	ปลด		ONC		- INCOMING 1
46	ONC02YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	ONC02YS-01	สับ	ปลด		ONC		- ไบมีด 115 เควี
48	ONC02YS-03	สับ	ปลด		ONC		- ไบมีด 115 เควี
49	ONC01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
50	ONC02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
51	ONC03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
52	ONC04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
53	ONC05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
54	ONCBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- ขนานบัส
55	ONC01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- INCOMING 1
56	ONC01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- CAP1
57	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
58	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
59	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
60	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
61	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
62	ONC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
63	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
64	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
65	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
66	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
67	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
68	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SAA12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติที่ BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติที่ BUS2 ต่อ						
71	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
72	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
73	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
74	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
75	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
76	ONC01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- -
77	ONC02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- -
78	ONC03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- -
79	ONC04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- -
80	ONC05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- -
81	ONC01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- INCOMING 1
82	ONC01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		- CAP1
83	ONC02YS-01	ปลด	สับ		ONC		- ไปมีด 115 เควี
84	ONC02YS-03	ปลด	สับ		ONC		- ไปมีด 115 เควี
85	ONC02YB-01	ปลด	สับ		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	ONC01BVB-01	ปลด	สับ		ONC		- INCOMING 1
87	ONC01CVB-01	ปลด	สับ		ONC		- CAP1
88	ย้ายโหลด ONC06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก ONC01						
89	ONC01VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
90	ONC06VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
91	ย้ายโหลด ONC07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก ONC04						
92	ONC04VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
93	ONC07VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
94	ย้ายโหลด ONC09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก ONC03						
95	ONC03VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
96	ONC09VB-01	สับ	ปลด		ONC		- -
97	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 13.00 น.						
98	ONC02CVB-01	สับ	ปลด		ONC		- CAP2
99	ONC02BVB-01	สับ	ปลด		ONC		- INCOMING 2
100	ONC03YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	ONC03YS-01	สับ	ปลด		ONC		- ไปมีด 115 เควี
102	ONC03YS-03	สับ	ปลด		ONC		- ไปมีด 115 เควี
103	ONC06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
104	ONC07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
105	ONC08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
106	ONC09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -
107	ONC10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONC		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	ONC02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONC		- INCOMING 2
109	ONC02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONC		- CAP2
110	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
111	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
112	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
113	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
114	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
115	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย						
116	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติที่ BUS2 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
117	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
118	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
119	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
120	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
121	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
122	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
123	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
124	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
125	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
126	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
127	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
128	SAA12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- -
129	ONC06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		-
130	ONC07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		-
131	ONC08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		-
132	ONC09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		-
133	ONC10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		-
134	ONC02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		- INCOMING 2
135	ONC02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONC		- CAP2
136	ONC03YS-01	ปลด	สับ		ONC		- ไปมิด 115 เควี
137	ONC03YS-03	ปลด	สับ		ONC		- ไปมิด 115 เควี
138	ONC03YB-01	ปลด	สับ		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	ONC02BVB-01	ปลด	สับ		ONC		- INCOMING 2
140	ONC02CVB-01	ปลด	สับ		ONC		- CAP2
141	ย้ายโหลด ONC02 ทั้งหมด กลับคืนจาก OYL01						
142	ONC02VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
143	ONC02S-04	สับ	ปลด		อมน.		SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
144	ย้ายโหลด ONC06 ทั้งหมด กลับคืนจาก ONC01						
145	ONC06VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
146	ONC01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ทำยชอยอัครภัทร
147	ย้ายโหลด ONC07 ทั้งหมด กลับคืนจาก ONC04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
148	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		- ขนานบัส
149	ONC07VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		-
150	ONC04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้าสถานีฯ
151	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		- ขนานบัส
152	ย้ายโหลด ONC09 ทั้งหมด กลับคืนจาก ONC03						
153	ONC09VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		-
154	ONC03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ซอยอนามัยอ้อมน้อย
155	ย้ายโหลด ONC05 ทั้งหมด กลับคืนจาก OYK01						
156	ONC05VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		-
157	ONC05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 สะพานลอยตลาดทุ่งเงิน
158	ย้ายโหลด ONC08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAA12						
159	ONC08VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		-
160	SAA12VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
161	ย้ายโหลด ONC10 ทั้งหมด กลับคืนจาก OYK06						
162	ONC10VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		ONC		-
163	ONC10S-04	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ปุ่ม PT
164	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
165	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
166	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
167	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
168	ONC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
169	ONC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
170	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
171	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
172	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
173	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
174	ONC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
175	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
176	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
177	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
178	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
179	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
180	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
181	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
182	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							