



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๕๑๙/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตำนมะขามเตี้ย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๒๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Bus๑ ๒๒ KV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อเปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔
๒	Bus๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Bus๒ ๒๒ KV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อเปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพล ตีลอดด ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร ๐๘๕-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล ต้อยเต็มวงค์...)

ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DMA BUS ๑ จาก DMA 1 VS-01 ถึง DMA 1 VS-01, 2 VS-01, 3 VS-01, 4 VS-01
ในวันที่ ๒๗-๐๗-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๒:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1204/2565 DMA 1 VS-01 + ๒๐๗ ๒๐๗๓

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ 2 VS ๒ จาก DMA 2 VS-01 ถึง DMA 6 VS-01, 8 VS-01, 10 VS-01, 9 VS-01
ในวันที่ ๒๗-๐๗-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ DMA 2 VS-01 + ๒๐๗๓

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุข

ประสานงานการขอตัดไฟกับ หม่อมราชวงศ์

20 ก.ค. 65

หม่อมราชวงศ์

(วิศวกร.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ตำนมะขามเตี้ย

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ ๕ แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี ตำนมะขามเตี้ย)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย			
กำหนดวันที่ทำงาน	27/07/2565	เวลา 08.30 น.	ถึง	27/07/2565 เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ท่า	เปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1204/2565
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตชิงตัดตอนภายในสถานีฯ DMA,KCE,KCC,TMA							
1	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
2	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	DMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		กฟส.		
5	DMA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	DMA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
7	DMA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
8	DMA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
9	DMA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
10	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
11	KCE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
13	KCC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
14	KCC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
15	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
16	TMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
17	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
18	ย้ายโหลด DMA01,02 ไปรับไฟจาก KCE01						
19	Sw.ByPass DMA02R-02	ปลด	สับ		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
20	DMA02R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
21	DMA02S-12	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 แยกลำทหาร
22	DMA02VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
23	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
24	DMA01VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
25	ย้ายโหลด DMA06 ไปรับไฟจาก KCC08						
26	DMA06S-07	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 เขิงสะพานบ้านเก่า
27	DMA03VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
28	ย้ายโหลด DMA05 ไปรับไฟจาก KCC09						
29	DMA05S-07	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ก่อน ว.เกษตร
30	DMA05VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
31	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วน และ DMA10 ไปรับไฟจาก TMA02						
32	DMA08S-02	ปลด	สับ		ดมข.		DIS โรงสูบน้ำ
33	DMA08VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
34	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บั้มสมันท์
35	DMSBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
37	เปลี่ยน Station Service ไปรับไฟจาก DMA-BUS No.02						
38	ปลด Capacitor ด้าน BUS No.1 ออกทีละ Step						
39	DMA01CVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
40	DMA01BVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
41	DMA01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
42	DMA01YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
43	DMA01YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
44	DMA01VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
45	DMA02VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
46	DMA03VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
47	DMA05VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
48	DMSBVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
49	DMA01CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		ศูนย์ฯ		
50	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
51	KCE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
52	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
53	KCC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
54	KCC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
55	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
56	TMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
57	DMA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
58	แจ้งช่างควบคุมงานทำการลงข้อมูลการ Test ไฟ ลงใน "WE SAFE"						
59	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานด้าน DMA-BUS No.01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
หลังจากปฏิบัติงานที่ DMA-BUS No.01 แล้วเสร็จ							
60	DMA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
61	DMA01VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		DMA		
62	DMA02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		DMA		
63	DMA03VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		DMA		
64	DMA05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		DMA		
65	DMA01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		DMA		
66	DMA01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		ศูนย์ฯ		
67	DMA01YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
68	DMA01YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
69	DMA01YB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
70	DMA01BVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
71	เปลี่ยน Station Service ไปรับไฟจาก DMA-BUS No.01						
72	ปลด Capacitor ด้าน BUS No.2 ออกทีละ Step						
73	DMA02CVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
74	DMA10VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
75	DMA06VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
76	DMA08VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
77	DMA10VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
78	DMA02CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		DMA		
79	DMA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
80	แจ้งช่างควบคุมงานทำการลงข้อมูลการ Test ไฟ ลงใน "WE SAFE"						
81	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานด้าน DMA-BUS No.02 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
82	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
83	KCE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
84	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
85	KCC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
86	KCC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
87	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
88	TMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
89	DMA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
90	DMA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
91	DMA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
92	DMABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
93	DMA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
94	DMABVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
95	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วน และ DMA10 คืนจาก TMA02						
96	DMA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
97	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.		SF6 บั้มสมันท์
98	DMA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
99	DMA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS โรงสูบน้ำ
100	DMA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		ดมข.		จ่าย Capacitor 1 Step
101	ย้ายโหลด DMA05 คืนจาก KCC09						
102	DMA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
103	DMA05S-07	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ก่อน ว.เกษตร
104	ย้ายโหลด DMA06 คืนจาก KCC08						
105	DMA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
106	DMA06S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 เขิงสะพานบ้านเก่า
107	ย้ายโหลด DMA01,02 คืนจาก KCE01						
108	DMA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
109	DMA01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
110	DMA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
111	DMA02S-12	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 แยกลำทหาร
112	DMA02R-02	ปลด	Nonreclosing,GND		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
113	Sw.ByPass DMA02R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
114	DMA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		ดมข.		จ่าย Capacitor 2 Step
115	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
116	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
117	DMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
118	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		กพส.		
119	DMA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
120	DMA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
121	DMA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
122	DMA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
123	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
124	KCE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
125	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
126	KCC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
127	KCC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
128	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
129	TMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
130	DMA02R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching							