



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1238/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ กบศ. และบริษัทผู้รับจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันสายส่ง 115 เควี (Distance Relay) สฟฟ.อุททอง 1 รหัส UTG-01YB-01, UTG-BYB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01, BYB-01	3 - 6 ก.ย. 67	08.00 น.	20.00 น.	เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันสายส่ง 115 เควี (Distance Relay) สฟฟ.อุททอง 1 / ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG-01YB-01, UTG-BYB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลหัวท้าย	01YS-01 BYS-01	01YS-03 BYS-02	นายธวัช เป็นวงษ์ ผบค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อก.สฟ.(ก3)

22 สิงหาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก VT6 01YS-01 ถึง VT5 01YS-03

ในวันที่ 3-6 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1206/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัช เสงสิง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

  
(นางสาวศิริท นงศิริ)  
อ.ก.ร.ศท.นค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อทง

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี VT6)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอู่ทอง 1 (UTG1YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-6 ก.ย. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Relay 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1206/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 26 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ ให้ OFF Intertrip และทำการหยุดขนาไฟ						
3	ย้ายโหลด สถานีอู่ทอง 1 , สองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟิวส์ , บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ ไปรับทางด้าน สถานีกำแพงแสน(กพผ.)						
4	ทำการ OFF ATS สถานีสองพี่น้อง 2						
5	ทำการ OFF ATS สถานีอู่ทอง 1						
6	ตรวจสอบใบมิต 115 kV. SPO1YS-01,02 สถานะ CLOSE อยู่						
7	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
13	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
14	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
15	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมิต 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใบ Wesafe ให้เรียบร้อย						
19	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใบ Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
20	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
23	เมื่อ กสฟ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
24	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ย้ายโหลด สถานี สถานีอู่ทอง 1 , สองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟิวส์ , บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ กลับรับไฟทางด้าน สถานีบ่อพลอย						
28	UTGBYS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมิต 115 เควี
29	UTGBYS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมิต 115 เควี
30	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	UTG01YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
32	UTG01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SPO01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ทำการ ON ATS สถานีสองพี่น้อง 2						
38	ทำการ ON ATS สถานีอุ้มทอง 1						
39	แจ้ง บ.อุ้มทองกรีนเพาเวอร์ ให้ ON Intertrip และทำการขนานไฟได้						
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							