



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๒๖๗๘ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๕ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเข้า Transfer Bus เพื่อบำรุงรักษา Breaker ๑๑๕ kV.			นายพนตล ดีลลิต ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ดีลลิต ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรูด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เค จาก PMB848-๑, PMB148-๑ ถึง PMB45-๑, ๐2, PMB143-๑, ๐2
ในวันที่ 5 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1208/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เค จาก PMB248-๑, PMB348-๑ ถึง PMB245-๑, ๐2 PMB345-๑, ๐2
ในวันที่ 5 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ PMB446-๑ ถึง PMB445-๑, ๐2
PMB546-๑ ถึง PMB545-๑, ๐2

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทองมีอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนตล ดีลลิต

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. - กฟภ.-พทท.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บ.บ. พ.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี PMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ พุทธมณฑล 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1208/64
4. เตรียมการสวิทซ์ชิ่งโดย			นายมน โนช ทองย้อย วันที่ 23 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิทซ์ชิ่งโดย			วันที่ 23 ก.ย. 2564
6. อนุมัติสวิทซ์ชิ่งโดย			วันที่ 23 ก.ย. 2564
7. สั่งทำสวิทซ์ชิ่งโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ที่ลวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus						
2	ให้ดำเนินการที่ PMBBYB-01 ก่อน และ PMB05YB-01 ก่อน						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส PMBBYB-01 และ PMB05YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง Open						
4	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PMBBYS-01	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
7	PMBBYS-02	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
8	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
9	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
10	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMBBYB-01 และ PMB05YB-01 ได้						
13	เมื่อชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMBBYB-01, PMB05YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำงานที่ PMB01YB-01 ต่อ						
14	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	PMBBYS-01	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
17	PMBBYS-02	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
18	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
19	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
20	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	PMBBYB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PMBBYB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	PMB01YS-03	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
27	PMBBYB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	PMB01YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	PMB01YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
31	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMB01YB-01 ได้						
34	เมื่อชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMB01YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำงานที่ PMB02YB-01 ต่อ						
35	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	PMB01YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
38	PMB01YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
39	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	PMBBYB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	PMB01YS-03	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
42	PMB02YS-03	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
43	PMBBYB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	PMB02YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	PMB02YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
46	PMB02YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
47	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ PMB02YB-01 ได้						
50	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ PMB02YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำงานที่ PMB03YB-01 ต่อ						
51	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	PMB02YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
54	PMB02YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
55	PMB02YB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	PMBBYB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	PMB02YS-03	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
58	PMB03YS-03	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
59	PMBBYB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
62	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
63	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMB03YB-01 ได้						
66	เมื่อชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMB03YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำงานที่ PMB04YB-01 ต่อ						
67	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
71	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	PMBBYB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	PMB03YS-03	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
74	PMB04YS-03	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
75	PMB04YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	PMB04YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
77	PMB04YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
78	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMB04YB-01 ได้						
81	เมื่อชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ PMB04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดคืน						
82	PMB04YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
83	PMB04YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
84	PMB04YB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	PMBBYB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	PMB04YS-03	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							