



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1240/2567 วันที่ 22 สิงหาคม 2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ในตู้ Control and Protection 115
เควี สฟฟ.ด่านช้าง รหัส DAA-01YB-01, DAA-BYB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01, BYB-01	28-29 ส.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ในตู้ Control and Protection 115 เควี สฟฟ.ด่านช้าง รหัส DAA-01YB-01, DAA-BYB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	01YS-01 BYS-01	01YS-03 BYS-02	นายรัช เป็นวงษ์ ผบค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

22 สิงหาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เด็ด จาก DAA 1YS-01 ถึง DAA 1YS-02
DAA BYS-01 ถึง DAA BYS-02
ในวันที่ 28-29 ส.ค.67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1208/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชท์ โพรหมธำ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ดช.

อ.ก.สฟ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิรัชท์ โพรหมธำ)
อ.ค.5 11ทน นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (DAA01YB-01,BYB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	29 ส.ค. 67 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขอุปกรณ์ในตู้ Control and Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1208/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์	วันที่	24 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพิรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัชชัย, นายอมร 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ทำการ OFF ATS ที่สถานีฯ ด้านข้าง						
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA01YB-01 และ DAABYB-01 ตำแหน่ง "OPEN"						
5	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
6	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
7	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
8	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
สิ้นสุด Switching วันที่ 28 ส.ค. 2567							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ วันที่ 29 ส.ค. 2567						
12	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
14	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
15	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
17	ทำการ ON ATS ที่สถานีฯ ด้านข้าง						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							