

# Switching Deadline

29/08/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นางนายสมเกียรติ เทศชัยบุตร

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทง.

ด้วยการไฟฟ้า ทงผวก.ม. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA03	๓ ก.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	- ปักเสา ๑๒ ม. ๒๒ เกรวี บริเวณหน้า วิทยาลัยการอาชีพ - ตัดต้นไม้คร่อม สายไฟ ๒๒ เกรวี บริเวณ HV green	VLA๓R-๐๑ ขนส่ง	VLA๓S-๐๔ ปริงกาสี	นายอนุสรณ์ บรรจบปี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....น.องจิ.น.จันต์ชัย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๕-๒๖๓๖๒๘๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๓๒๘๐๕๑๖๔๖๖๕๓๙, ๙๘.๖๕๓๓๐๖๗๗๕๕๐๔๖

๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๖๕๗๕๖๓๕๙๔๓๕๒๑๕๔, ๙๘.๖๗๑๘๓๗๙๒๖๐๑๒๗๗

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ เทศชัยบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทงผวก.ม.

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ VLA3 จาก VLA3R-01 ถึง VLA3S-04  
ในวันที่ 3 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1209/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ มาตรวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.ทงผวก.ม.

รองฯ  
(นางสาวรุกขิษา รุ่งคันบุญพัก)

วท. 5 ๓๓๓ ทพ.คพ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟท.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจพ. .... (สถานี .....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านองธิและบ้านจันเคย์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.ย. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทก. งานที่ทำ ปักเสา 12 เมตร และตัดต้นไม้ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1209/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	VLA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.		R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
5	VLA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.		R หน้าบีมเซลล์
6	<b>ย้ายโหลด VLA03 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก VLA02</b>						
7	VLA02S-10	ปลด	สับ		ทก.	scada	SF6 หินแหลม
8	VLA03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทก.		SF6 ปรงกาสิ
9	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.</b>						
10	VLA03R-01	สับ	ปลด		ทก.		R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
11	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser VLA03R-01 (หน้าขนส่ง) ออกทั้ง 3 เฟส						
12	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทก.ทราบ</b>						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe</b>						
16	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	VLA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทก.		R หน้าบีมเซลล์
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
19	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	VLA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.		R หน้าบีมเซลล์
25	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser VLA03R-01 (หน้าขนส่ง) เข้าทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	VLA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	ทภ.		R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
27	ย้ายโหลด VLA03 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก VLA02						
28	VLA03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 ปริงกาสี
29	VLA02S-10	สับ	ปลด		ทภ.	scada	SF6 หินแหลม
30	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
31	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
32	VLA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R หน้าขนส่งทองผาภูมิ
33	VLA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R หน้าปั๊มเซลล์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

เลขที่ ก.๓ ทภ.-

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ปักเสา ๑๒ ม. ๒๒ เควี จำนวน ๓ ต้น บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพ และตัดต้นไม้  
คร่อมสายไฟ ๒๒ เควี บริเวณ HV green

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑. ....ปักเสา ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น .....
๒. ....รื้อถอนเสา ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น .....
๓. ....ตัดต้นไม้คร่อมสายไฟ ๒๒ เควี ๓ ต้น .....

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗ ปฏิบัติงานดังนี้

๑. ....ย้ายโหลตตามแผน Switching ของ ศูนย์.....
๒. ....ชุดงาน ทภ. ปฏิบัติงาน.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่..... ๓ ก.ย. ๖๗.....

เวลา.....๐๙.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๔.๐๐.....น.

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ  
ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมเกียรติ เทศบุตร)

ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

(นายสมชาย รินประเสริฐ)

ผ.กป.กฟส.ทภ.

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ผังดับไฟปฏิบัติงาน ปีกเสา ๑๒ ม. ๒๒ เควี จำนวน ๓ ต้น บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพ และตัดต้นไม้คร่อมสายไฟ ๒๒ เควี  
บริเวณ HV green วันที่ ๓ ก.ย. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

