



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ส.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชยสะอาด	ตำแหน่ง ท.ผ.ค.พ.

ด้วย ก.ป.บ.(ก3) จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 3 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SMC09YB-01	20 ส.ค. 66	12.00 น.	12.00 น.	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 3 (ย้ายสถานีฯ สมุทรสาคร 9 ปัจจุบันรับไฟจาก BUS2 ไปรับไฟจาก BUS1)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง ท.ผ.ค.พ. โทร. ๐๘๙-๘๙๒๔๕๖๒

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SMC09YB จาก SMC09YS-01 ถึง SMC09YS-02

ในวันที่ 20 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1214/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ
12 ส.ค. 66

(นาย จีวัฒน์ แก้วอินทร์)
อ.ค.ก. 5 เกษน ๒๕๕๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คพ)

เรียน ผจก..... ก.ค.ล. ขนจ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สมุทรสาคร 3 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 ส.ค. 66 | เวลา | 12.00 น. | ถึง | 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กปบ.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ SMI | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1214/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | | วันที่ | 12 สิงหาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 12 สิงหาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 12 สิงหาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสหพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร,นายจิรวัดน์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ,นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต, นายมนโชน,นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 kV SMCBYS-01 และ SMCBYS-02 สถานะ Close						
3	SMCBYB-01	ปลด	สับ		SMC		- ขนานบัส 115 เควี
4	SMC09YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
5	SMC09YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
6	SMCBYB-01	สับ	ปลด		SMC		- ขนานบัส 115 เควี
สิ้นสุด Switching							