



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ตทสฟ.(ปก)๑๒๔๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.สฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01	๑๖ ก.ย. ๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขปัญหา CSCS ไม่แสดงค่าโหลดอุปกรณ์ 1VB-01	Open Breaker	Truck out, ปลดไบเม็ตตัน Riser pole, ไม่สับ Ground	นายศิลา สงค้อยู่ ๐๙๔-๗๕๓-๒๙๕๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิลา สงค้อยู่ ตำแหน่ง พชง.๕.ผปค.กสฟ.(ก๓) โทร ๐๙๔-๗๕๓-๒๙๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก๓)

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ SLY1 จาก SLY1VB-01 ถึง path head F.1
 ในวันที่ 16 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 10-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1217/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รณพงษ์ นกท๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศิลา สงค้อยู่

(นาย รณพงษ์ นกท๗)
๒๐๖-๕ นทท นกท๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ.-นทท.

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี SLY)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา SLY01VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 67	เวลา	10.00 น.	ถึง เวลา	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS ไม่แสดงผล		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1217/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	28 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์ นายวีรวัชร, นายพิชชา, นายวัฒนา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช, วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นายพีรภัทร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
4	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 1.0MW
5	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 3.7MW
6	- ย้ายโหลด SLY01 ไปจ่ายไฟจาก SLY06						
7	SLY01S-05	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6 ปากซอย ส.พุลทรัพย์
8	SLY01VB-01	สับ	ปลด		SLY		CB SLY01
9	SLY01S-01	สับ	ปลด		พทช.		DIS POTHEAD F.1
10	SLY01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
12	แจ้ง กสฟ.(ก3) ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้						
13	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
14	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
15	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
สิ้นสุด Switching เข้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
17	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
18	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
19	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
20	SLY01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SLY		
21	SLY01S-01	ปลด	สับ		พทช.		DIS POTHEAD F.1
22	- ย้ายโหลด SLY01 กลับจาก SLY06						
23	SLY01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		CB SLY01
24	SLY01S-05	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6 ปากซอย ส.พุลทรัพย์
25	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
27	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
28	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สถานีไฟฟ้าศาลายา

เลขที่ ก.๓ กบ.บ.(จฟ.๑) ๑๑๕๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าศาลายา

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓) ผ่าน ทผ.จฟ.๑ **วันที่ ๒๕.๑๖.๖๗**

ถึง กบ.บ.(ก๓)
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๖ ส.ค.๖๗	๑VB-๐๑	หน้าจอSCS แสดงค่าต่างๆค้างตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงแสดงค่าตัวเลขเป็นสีม่วง	ผบค.กสฟ.(ก๓)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ **ชช**
(นายพรศักดิ์ นฤชตรพิชัย)

พชง.๖ ผจพ.๑ กบ.บ.(ก๓)

ที่ ก.๓ กบ.บ.(จฟ.๑) ๑๑๕๔ / ๒๕๖๗	ข้อมูลของสถานีไฟฟ้า
เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓)	๑.วันที่ กสฟ.(ก๓) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป	<input type="checkbox"/> จันทร์ <input checked="" type="checkbox"/> อังคาร <input type="checkbox"/> พุธ <input checked="" type="checkbox"/> พฤหัสบดี <input type="checkbox"/> ศุกร์ <input checked="" type="checkbox"/> เสาร์ <input checked="" type="checkbox"/> อาทิตย์
(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)	๒.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟท.๓ สามารถดับไฟได้
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)	<input type="checkbox"/> ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....
	<input type="checkbox"/> ดับได้ ทุกวัน <input type="checkbox"/> ดับได้ วันอาทิตย์ <input type="checkbox"/> ดับได้ วันนักขัตฤกษ์