



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 26 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ ลข.- (ก.๓ ๕๖๖ / ๖๕๖๕)

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อยู่ทาง ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒๗ ก.ค. ๖๕	๐๕:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	เพื่อติดตั้งสับเปลี่ยน รีโครสเซอร์	AVR บ้าน หนองประดู่	SF6 บ้าน หนองประดู่	นายอรุณภูมิ เปี่ยมชัย โทร ๐๙๒-๕๑๖๒๕๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองประดู่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ นั้ใจดี ตำแหน่ง ผผ.กบ โทร ๐๘๑-๑๙๘๒๕๑๘

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VTG09 จาก VTG-95-12 ถึง VTG9R-027 Sm. 100k
ในวันที่ ๒๗-๐๗-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง 1630 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1219/2565

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.๓ เลขาฯ ท.๖๐๙

22 ก.ค. 65

รศพร สันติเกษตรกิจ

(.....) วศก.7 แทน ผผ.คฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.ลข

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

สถานที่ทำงาน
กำหนดวันทำงาน
ผู้ขอทำงาน
เตรียมการสวิตชิงโดย
ตรวจสอบสวิตชิงโดย
อนุมัติสวิตชิงโดย
สั่งทำสวิตชิงโดย

27/07/2565	เวลา 09.00 น.	ถึง	27/07/2565	เวลา 16.30 น.
กฟส.ลข.	งานที่ท่า	เปลี่ยนรีโครสเซอร์ตัวใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1219/2565
	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่	22 กรกฎาคม 2565
			วันที่	22 กรกฎาคม 2565
			วันที่	22 กรกฎาคม 2565
	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา .			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

[illegible]

Handwritten note in Thai script, likely a title or description of the diagram.

