



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
1 ก.ย. 2567

เลขที่ ..ภ.ต.สช.(ณป.) ๓๒๐/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นาย.เทอดไทย จันทรเพ็ญ

วันที่ ..๒๐.. สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ชนป.รักษาการแทนหมกปสช.รักษาการแทนผจกสช.

ด้วยการไฟฟ้า..ภฟส.อ.สามชุก..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA 3	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟย้ายเสา หลบงาน ก่อสร้างถนนของกรมทาง หลวง	DBA45-14 สมเด็จ	จุดยอดไลน์ กระเช้าตัด DDE สะพานท่าระกำ	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๒๕๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๐๐ ครัวเรือน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ..... ตำแหน่ง.....ชนป..... โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - เริ่มต้น ๑๔.๗๕๖๑๐๕, ๑๐๐.๐๘๔๓๕๐
 - สิ้นสุด ๑๔.๗๕๕๕๐๖, ๑๐๐.๐๘๑๗๔๘

๑๔

ชนป.รักษาการแทน หมกปสช. รักษาการแทน ผจกสช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 3 จาก DBA45-14 ถึง ODE สะพานท่าระกำ
ในวันที่ 3 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1219/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขงสารนิธิฯ นางชลิวิ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ

(ขงสารนิธิฯ นางชลิวิ)
วคค.๑ หนกน ขณ.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. **ท.ธ.ธ.**

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง **2** แผ่น

แผนผังแนบ **1** แผ่น

ผจพ. (สถานี **-**)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ **-** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านสมเด็จพระ-สะพานท่าระกำ

2. กำหนดวันที่ทำงาน

3-ก.ย.-67

ระหว่าง

08.30 น.

ถึง

17.00

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟส.สช.

งานที่ทำ

ปรับปรุงระบบจำหน่าย

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1219/2567

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ

วันที่

26 สิงหาคม 2567

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

26 สิงหาคม 2567

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

26 สิงหาคม 2567

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
5	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		สช.		R บ้านดอนยาว
6	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองฝักนก
7	Bypass Recloser บ้านดอนยาว รหัส DBA04R-03						
8	SW.Bypass	ปลด	สับ		สช.		R บ้านดอนยาว
9	DBA04R-03	สับ	ปลด		สช.		R บ้านดอนยาว
10	ย้ายโหลดวงจร DBA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04						
11	DBA04S-31	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนไร่
12	DBA04S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จพระ
13	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
14	แจ้ง กฟส.สามชุก โหลดตั้งแต่ จุดตัด DDE สะพานท่าระกำ - SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จพระ รหัส DBA04S-14						
15	เมื่อ กฟส.สามชุก โหลดตั้งแต่ จุดตัด DDE สะพานท่าระกำ - SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จพระ รหัส DBA04S-14 แล้ว						
16	แจ้ง ชุดฮอทไลน์ ตัด DDE สะพานท่าระกำออก						
17	เมื่อ ชุดฮอทไลน์ ตัด DDE สะพานท่าระกำออกแล้ว						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สามชุกทราบ						
19	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและช็อตกราวด์ จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
20	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
22	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
23	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R หนองฝักนก
**** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ****							
24	หลังจาก กฟส.สามชุก ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
25	แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G1,G2						
26	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
29	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองฝักนก
30	แจ้ง ชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE สะพานท่าระกำ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	เมื่อ ชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE สะพานท่าระกำแล้ว							
32	ย้ายโหลตวงจร DBA03 บางส่วนกลับจาก DBA04							
33	DBA04S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6	โรงเรียนบ้านสมเด็จ
34	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.		SF6	บ้านดอนไร่
35	Bypass Recloser บ้านดอนยาว รหัส DBA04R-03							
36	DBA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		สช.		R	บ้านดอนยาว
37	SW.Bypass	สับ	ปลด		สช.		R	บ้านดอนยาว
38	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
39	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
40	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	ประตูน้ำคลองขอม
41	DBA04R-03	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		สช.		R	บ้านดอนยาว
42	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หนองผักนาก
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

ดับไฟย้ายเสา หลบงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง
วันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ซื้อตรวจวัดจุด G2
นาย ปิณนทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

