



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓/กข.ปบ. ๖๔๖๓ ๑๐๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุ
 ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....พาดสาย.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี ๑..... ตามแผนผัง
 สิ่งแบบ จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 / กจ.	8 ต.ค. 64	08.00	17.00	พาดสาย	จุดพาดสายโดยวิธี ชอทไลน์กระเช้า ระบบ 22kV (ปากซอยพลโทชาญ)		นายบัญชา ทุกอาษา โทร 084-7038253

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณแยกแก่งเสี้ยน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร 081-5268857

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐกร ศรีพรรค)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑. พิดเคอร์ KCA3 จาก DDE.ปากซอยพลโทชาญ ถึง
 ในวันที่ ๘ ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1220/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สุจิตต์ ภัทรวชิร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุพจน์ 10010

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก. กฟง. กจ.
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุจิตต์ ภัทรวชิร)
 วันที่ 4 ต.ค. ๒๕๖๔


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยพลโทชาญ (KCA03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	พาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1220/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	26 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1			ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง				
2			กฟจ.กาญจนบุรีแจ้งว่า ปลด DDE วงจร KCA03 บริเวณปากซอยพลโทชาญ ออกทั้ง 3 เฟส แล้ว (นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ผู้ประสานงาน)				
3			ตรวจสอบจุดปลด DDE วงจร KCA03 บริเวณปากซอยพลโทชาญ ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย				
4			แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กาญจนบุรี ทราบ				
5			แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				
6			แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้				
			***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****				
7			เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ				
8			แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 ออก				
9			วันเวลาเชื่อม DDE วงจร KCA03 บริเวณปากซอยพลโทชาญ เข้า กฟจ.กาญจนบุรี จะแจ้งเข้ามาอีกครั้ง				
			***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****				

8 01. ก. ๖Δ

ตงจันทำนบทางหลวง
KCA3S-09

KCA5S-06
ตงจันทำนบทางหลวง

KCB2YS-09
บ้านท่าไม้ต้น

KCB2YB-04

SF6 ซ้ำดูรวมน้ำโรง
แปรรูปถ่านหิน

บ้านหนองตา
KCA3S-23

ตมบ้านท่าไม้ต้น

KCA3S-16

ท่ามะขาม

คูตัด DDE
(ลำห้วยหนองปลาไหล)

KCA3S-08
โรงสีสุพรรณบุรี

สนามกีฬาเทศบาล

KCA6S-06

KCA6S-07
ตงจันศูนย์อำนวยการ

KCA1S-14
โรงประปาศรีพิบูล

KCA10S-03

ตงจันป้อมตำรวจ
KCA10S-04

KCA4S-02
หน้า AA

Discharge from the main water supply

Discharge from the main water supply

Discharge from the main water supply

Discharge from the main water supply

สถานีสูบน้ำ
พ่วงเขื่อน
KCA3S-07

บึง บ่อ
KCA3S-08

KCA10S-06
หมู่บ้านรัตนสุภัทรา

KCA10S-05
ทุ่งรัตนสุภัทรา

dis

KCA4S-02
หน้า AA

KCA10S-03

ตงจันป้อมตำรวจ
KCA10S-04

KCA4S-02
หน้า AA

dis

